

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск., ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс. 56-21-49.)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам**
(306230, г. Обоянь., ул. 1 Мая, д. 15, тел. 2-19-33, факс. 2-26-32.)

Предписание N 198/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«17» октября 2019 года

г. Обоянь
(город, село, поселок)

15 ч. 00 мин.

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).
«Детский сад № 5»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Галине Александровне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору № 198 от «23» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» октября 2019 года по «17» октября 2019 года **проведена внеплановая проверка** заместителем главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Краснопивцевым Юрием Валентиновичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, зданий, помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» по адресу: 306230, Курской обл., г. Обоянь, ул. 1 Мая, д. 14

совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Галиной Александровной
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица

или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору, фамилия, имя, отчество

владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В здании № 2 помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4 Нормы пожарной безопасности 110 - 2003 «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» (НПБ 110-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315	17.12.2019 г.	
2.	В помещении корпусов № 2 и № 1, в зданиях МКДОУ «Детский сад № 5» приборы приемно-контрольные не защищены от	п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и	17.12.2019 г.	

	несанкционированного доступа.	сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
3.	АУПС из помещения корпуса № 1 и мед. блока не интегрирована в единую систему на пульте приёмно-контрольном с дежурным персоналом ведущим круглосуточное дежурство в корпусе № 2.	п. 12.12 НПБ 88-2001, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	17.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Обоянского, Медвенского и Пристенского районов Курской области

по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы гос. инспектора)
"17" октября 2019 года.



Краснопивцев Ю.В.
(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"17" октября 2019 г.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5» Борисенко Г. А.
(должность, фамилия, инициалы)

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)