



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам**

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. (81452) 5-13-80, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_pudo@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 19/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №2 Г. ПУДОЖА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,,ИНН 1015004264, юридический адрес: 186150, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПУДОЖСКИЙ, ГОРОД ПУДОЖ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 43

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнения решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Поповым Александром Юрьевичем № 19 от 10 февраля 2022 г. учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10220061000200849923.

в период с "18" февраля 2022 г. по "24" февраля 2022 г.

1) Сакаевым Владимиром Георгиевичем - дознавателем ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора).

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

ЛИНДУНЕН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ШКОЛЫ №2 Г. ПУДОЖА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	<p>Помещения мастерской здания школы не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (не обеспечен требуемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде в соответствии с таблицей 24 Федерального Закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	<p>Федеральный Закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ-123) ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 "Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2"; п. 5.1.2 "Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>	31.01.2023 г.	

2.	<p>В здании школы с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле.</p>	<p>ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 4.13130.2013 п. 7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок", ранее требовалось СП 4.13130.2013 п. 7.16 "В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок".</p>	31.01.2023 г.	
3.	<p>На объекте защиты не разработан журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>ППР в РФ п. 54 "Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты".</p>	31.01.2023 г.	
4.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.</p>	<p>ППР в РФ п. 54 "На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем".</p>	31.01.2023 г.	

5.	На объекте дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого Дежурного.	ППР в РФ п. 30 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого Дежурного».	31.01.2023 г.	
6.	Переносные огнетушители не установлены на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах.	ФЗ-123 ст. 4 ч. 4; ст. 6 ч. 1; СП 9.13130.2009 п. 4.2.5 "Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним".	31.01.2023 г.	
7.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей (в помещениях гардероба и спортивного зала)	ППР в РФ п. 60 "Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя".	31.01.2023 г.	
8.	Системы противопожарной защиты на объекте защиты находятся в неисправном состоянии (требуется замена АКБ, требуется замена ППКП и СОУЭ не обеспечивает выдачу звукового оповещения о пожаре)	ППР в РФ п. 54 "Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств."	31.01.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 Г. ПУДОЖА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИ - ЛИНДУНЕН Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

подпись

Дознаватель ОНД и ПР по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сакаев В.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



подпись