

Республика Карелия

Администрация муниципального образования «Суоярвский район». Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам

**«Школа искусств»
г.Суоярви**

Адрес: 186870 г. Суоярви,
ул.Победы,6
тел. 5-12-01
E-mail: info@suoart.ru

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д. 8
Тел.: 8(81457) 51762

От 07.06.2022 г. № 559

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа искусств» г.Суоярви (далее по тексту - «МОУ ДОШИ» г.Суоярви) в ответ на Ваше предписание № 30/1/30 от 17.06.2021 года сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка выполнении
1.	Не произведена огнезащитная обработка сценической коробки, выполненной из горючих материалов и сценического оформления (занавеса) в помещении актового зала	01.06.2022	Заключён договор с ООО «КарелПожСервис» о огнезащитной обработке сценической коробки сценического оформления\ копия договора приложена
2.	В помещении гардероба, в тамбуре эвакуационного выхода, в подсобном помещении первого этажа светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильники	01.06.2022	Выполнено/светильники заменены
3.	В помещении кабинета № 1 и № 2 второго этажа допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции	01.06.2022	Выполнено/изоляция восстановлена
4	Огнетушитель установленный в коридоре первого этажа на объекте защиты, неисправен	01.06.2022	Выполнено/огнетушитель исправен/фото
5	Подвальный этаж используется для хранения мебели и других предметов	01.06.2022	Выполнено/подвал вычищен/фото

Директор «МОУ ДОШИ»



В. И. Ходакова