



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Пряжинскому и Суоярвскому районам**

г. Суоярви, пер. Комсомольский, д.8, тел./факс 5-17-62
E-mail: ond_suojarvi@mail.ru

Предписание № 30/1/30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» г. Суоярви, ИНН 1016010503

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пряжинскому и Суоярвскому районам управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 24 мая 2021 года № 30
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «01» июня по «29» июня 2021 года дознавателем – государственным инспектором Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному надзору Гусевым Даниилом Геннадьевичем проведена плановая проверка объекта защиты значительной категории риска – здание, помещения, территория и имущество, расположенные по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.7А;

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» г. Суоярви Ходаковой Валентиной Ивановной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не произведена огнезащитная обработка сценической коробки, выполненной из горючих материалов, оформления сценического (занавеса) в помещении	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 и "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее также - ППР в РФ) п.	01.06.2022 г.	

	актового зала.	95 – «Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия».	
2.	В помещении гардероба, в тамбуре эвакуационного выхода, в подсобном помещении первого этажа светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 35 «Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».	01.06.2022 г.
3.	В помещении кабинета №1 и №2 второго этажа допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ п. 35 – «Запрещается а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия»	01.06.2022 г.
4.	Огнетушитель, установленный в коридоре первого этажа на объекте защиты, неисправен.	ППР в РФ п. 60 – «Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».	01.06.2022 г.
5.	Подвальный этаж используется для хранения мебели и других предметов.	ППР в РФ п. 16 – «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»	01.06.2022 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Дознаватель - государственный инспектор
Пряжинского и Суоярвского районов по пожарному
надзору Гусев Даниил Геннадьевич
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«17» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального общеобразовательного
учреждения дополнительного образования «Школа
искусств» г. Суоярви Ходакова Валентина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июня 2021 г.



Ходакова
(подпись)