

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому
и Катав-Ивановскому районам

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

ОНДиПР по Саткинскому и
Катав-Ивановскому районам

(г. Катав-Ивановск)

(место составления акта)

“ 12 ” февраля 20 21

(дата составления акта)

15.00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 10

12 февраля 2021 г. по адресу: Челябинская область, г.
Катав-Ивановск, ул. Цементников, 11.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Врио начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (врио главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору) Кашина Дениса Викторовича № 10 от «15» января 2021 года была проведена плановая проверка в отношении: объекта защиты

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Ягодка»
Катав – Ивановского муниципального района**

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 3 часа (с 15 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут 28.01.2021 г., с
14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут 12.02.2021 г.)
(дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного
управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующий МДОУ детский сад № 8 «Ягодка» Подшивалова Светлана
Сергеевна 28.01.2021 г. в 15 часов 00 минут.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Захаренко Маргарита Александровна, инспектор ОНДиПР по
Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР по Саткинскому и Катав-
Ивановскому районам по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ детский сад № 8 «Ягодка»
Подшивалова Светлана Сергеевна

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, отдельно стоящее. II степени огнестойкости.
Фундамент – бетонный, ленточный, блочный; наружные стены кирпичные; внутренние перегородки –
кирпичные; чердачное перекрытие железобетонные плиты; кровля металлическая по деревянной
обрешетке. Здание введено в эксплуатацию в 1963г., реконструкция в 1988 г. Отопление, водяное

центральное. Освещение – электрическое. Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы. Объект обеспечен телефонной связью. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного гидранта К-150, расположенного на территории детского сада и пожарного гидранта, расположенного в 200 метрах от здания. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от 6 пожарных кранов, которые 12.08.2019г. испытаны организацией ООО «Уралпожкомплект». Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 3 км. В здании имеются 3 лестницы 3 типа со 2 этажа, протокол испытания № 4-20 от 20.11.2020г. организацией имеющей лицензию ООО «БТО «Контур».

Помещения детского сада по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 1.1. Здание детского сада оборудовано АПС и СОУЭ. Акт ввода в эксплуатацию № 11 от 30.12.2013г. ООО «Кристалл». Имеется договор № 10 на ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты от 01.01.2021г. с организацией имеющей лицензию ООО БТО «Контур».

Установлено оборудование «Стрелец» мониторинг, договор на установку № 258 от 21.07.2016г. ООО БТО «Контур». Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу дублирующего светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Акт подключения от 19.04.2017г. Обслуживается организацией имеющей лицензию СГО ЧОООО «ВДПО» договор № 16/21 УК/СМ от 01.01.2021г.

Планы эвакуации людей в случае пожара вывешены на видном месте. На путях эвакуации вывешены знаки пожарной безопасности. Эвакуационные пути (коридоры, тамбуры, выходы) не загромождены. Двери запасных эвакуационных выходов оборудованы внутренними легкооткрывающимися запорами. Помещения оборудованы огнетушителями ОП-4 согласно норм. Огнетушители опломбированы, эксплуатационные паспорта имеются. Журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения имеется, ведётся в соответствии с требованиями норм. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана. Пожарные шкафы выполнены в соответствии с требованиями норм. На объекте разработана и зарегистрирована декларация пожарной безопасности.

Деревянные конструкции кровли, обработаны огнезащитными составами (Биопирен (антипирен-антисептик) «МИГ-09»), акт № 57 от 18.08.2020г. организацией имеющей лицензию ООО «Пожарная безопасность».

В здании детского сада установлены противопожарные двери в пожароопасные помещения. Акт осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей и люков № 07 от 15.08.2020г. организацией имеющей лицензию на проведение данных работ ООО «Пожарная безопасность».

Имеется акт периодической проверки вентиляционных каналов № 18/20 от 17.07.2020г. организацией имеющей лицензию на проведение данных работ ООО БТО «Контур».

Эвакуационное освещение на путях эвакуации имеется.

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:-----

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено:

В ходе проведения проверки по исполнению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, официальном сайте прокуратуры Челябинской области, официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области, установлено, что нарушения обязательных требований пожарной безопасности устранены в ходе проведения проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -----

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору Захаренко М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МДОУ детский сад № 8
«Ягодка» Подшивалова С.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“12” 02 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99