



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области**

Территориальный отдел в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, г. Сатка, 456910, факс/тел. (351-61) 4-32-21,
Email:nadzorsatka@chel.surnet.ru, <http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№28/03-42 «19» сентября 2024г.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области в Саткинском,
Ашинском и Катав-Ивановском районах
456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск,
ул. Д. Тараканова, 32
(место выдачи)

Мною, Коробинцевой Татьяной Васильевной главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в
Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 "Ягодка"
Катав-Ивановского муниципального района.

Юридический адрес: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул.
Цементников, д.11,

Фактический адрес: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск,
ул. Цементников, д.11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В группе раннего возраста покрытие пола в спальней, игровой и раздевальной
комнатах имеет дефекты, пол деревянный с трещинами, чем нарушены требования
п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, ст.28
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения".

2. В дошкольной группе в туалетной комнате покрытие стен и потолка имеет
дефекты (трещины, сколы кафеля), чем нарушены требования п.2.5.3 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. В дошкольной группе в туалетной комнате покрытие пола имеет дефекты
(трещины, сколы), чем нарушены требования п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

4. В туалетной комнате дошкольной группы санитарно-техническое оборудование раковины для мытья рук и унитазы детей имеют дефекты, чем нарушены требования п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ст.28 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. В дошкольной группе в буфетном отделении покрытие пола, стен и потолка имеет дефекты, чем нарушены требования п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

6. На каждого ребенка заведена медицинская карта ф.026/у, проверены 24 медицинских карт, установлено:

Не имеет вакцинацию и ревакцинацию против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита ребенок Шестова В. 25.03.2022г.р., причина- неизвестна, что является нарушением приказа №125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Допуск в детскую организацию детей без осмотра и профилактических прививок является нарушением п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

7. Допущены до работы сотрудники с неполным периодическим медицинским осмотром, а именно не пройдено флюорографическое обследование у Волковой И.А. (ФОГ от 11.07.2023г.) и Фатиховой Л.Н.(ФОГ от 17.08.2023г.). Нет данных о профилактических прививках у Храмовой Е.В., отсутствует бактериологическое обследование при устройстве на работу у Голубевой А.М. Допуск до работы сотрудников с отсутствием, периодических медицинских осмотров является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, ст.34, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

8. По результатам протокола инструментальных измерений № 07/00279-24 от 19.09.2024 года, выданного Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске» и экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 07/00279-24 от 19.09.2024 года, выданного Аккредитованным органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» искусственная освещенность в игровой комнате 2-ой младшей

группы "Совята" -277 лк, при нормативе искусственной освещенности 400 лк, по протоколу не соответствует п.10 таблицы п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", чем нарушены требования п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Организовать проведение ремонтных работ пола в спальняй, игровой и раздевальной комнатах группы раннего возраста.
2. Организовать проведение ремонтных работ в туалетной комнате покрытий стен и потолка в дошкольной группе.
3. Организовать проведение ремонтных работ в туалетной комнате покрытия пола в дошкольной группе.
4. В туалетной комнате дошкольной группы заменить санитарно-техническое оборудование (раковины для мытья рук и унитаза).
5. Организовать проведение ремонтных работ покрытий пола, стен и потолка в буфетном отделении дошкольной группы.
6. Организовать проведение профилактических прививок детей не имеющих профилактические прививки, согласно Национального календаря профилактических прививок.
7. Не допускать до работы сотрудников с неполным периодическим медицинским осмотром.
8. Уровень искусственной освещенности в игровой комнате 2-ой младшей группы "Совята" детского сада привести в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: п.6, п.7, п.8 до 02.12.2024 года;

п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 до 01.08.2026 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района является Катав-Ивановский муниципальный район.

Юридическим лицом, выступающим от имени учредителя является администрация Катав-Ивановского муниципального района.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Юридическое лицо Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района, 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Цементников, д.11.

На администрацию Катав-Ивановского муниципального района, 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, д. 45. _____

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах по адресу: 456110, Челябинская область, город Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 32, тел./факс 8(35147)2-44-70, эл. почта gospotreb@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до "02" декабря 2024 года, "01" августа 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт

(должность должностного лица подготовившего мотивированное представление)



Коробинцева Т.В.

Подпись

(ф.и.о.)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
