

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 8 «Ягодка» Катав-Ивановск
Челябинской области**

Цементников улица, №11 дом, Катав-Ивановск город, Челябинская область,
Россия, 456110

тел: 8(351-47)2-90-54, E-mail: yagodka.mdou@mail.ru

ОКПО 4912511; ОГРН 1027400758219; ИНН/КПП 7410005069/745701001

Исх. № 62/24

21.11.2024г.

Главному специалисту-эксперту
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Челябинской
области в Саткинском, Ашинском и
Катав-Ивановском районах
Коробинцевой Татьяне Васильевне
И.о. заведующего МДОУ № 8 «Ягодка»
Фатиховой Ларисы Николаевны

Отчет

о выполнении предписания №28/03-25 от 12.09.2023г.

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 28/03-25 от 12.09.2023 года, в МДОУ № 8
«Ягодка» проведена следующая работа:

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры	Результат/Срок исполнения
1	Стены и потолки на пищеблоке имеют дефекты; П.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заключен контракт и проведен ремонт стен и потолка пищеблока	Муниципальный контракт № 46 от 22.07.24; Акт о приемке выполненных работ №8 от 22.10.24 прилагается
2	На пищеблоке в горячем цехе установлены электрические плиты, оборудование, являющееся источником выделения	Заключен договор и установлена вытяжная вентиляция на пищеблоке	Договор № 35 от 15.07.24г.; Акт о приемке выполненных работ №1 от 30.07.2024 прилагается

	тепла, дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции П.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
--	--	--	--

И.о. заведующего



Л.Н. Фатихова Фатихова Л.Н.