



ОТВЕТ


На предписание № 11/1/1 по устранению нарушений
требований пожарной безопасности от 14 февраля 2020 года

В ходе проверки МБОУ «СОШ с.Конь-Колодезь» инспектором ОНД и ПР по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам Зябриным О.В. были выявлены следующие нарушения:

- 1 в подсобном помещении, два светильника эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией изделия. Основание: (ППР в РФ п. 42,в),
- 2 в помещении спортзала светильники эксплуатируются без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией изделия. Основание: (ППР в РФ п. 42,в),
- 3 в дошкольной группе ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к покрытию пола. Основание: (ППР № 390,п.39),
- 4 в дошкольной группе ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к покрытию пола. Основание: (ППР № 390,п.39),
- 5 в кладовом помещении дошкольной группы светильник эксплуатируется без защитного колпака, предусмотренного конструкцией изделия Основание: (ППР в РФ п. 42,в).

После проверки в течении 3-х дней данные нарушения были устранены.

Директор



Пальчикова Н.А.