



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: ru91@fmbamail.ru

10.12.2024 г. № 01-26/76 П

на № _____ от _____



об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических
требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет о проведенном обязательном профилактическом визите в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа №1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее – ГБОУ СО «Школа №1 города Лесного») от 10 декабря 2024 года №01-38/154 установил:

в ходе проведения специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России в период с 02 декабря 2024 года по 10 декабря 2024 года обязательного профилактического визита в отношении ГБОУ СО «Школа №1 города Лесного» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Отделка стен и потолков в помещениях ГБОУ СО «Школа №1 города Лесного» (учебный кабинет №26, коридор II этажа, тамбур перед входом в медицинский пункт, медицинский и процедурный кабинеты) имеют дефекты и

Вход. № 01-26/753

от "10" "12" 2024г.

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Свердловской
области «Школа №1 города
Лесного, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы»

Директору

Д. В. Цветкову

улица Белинского, 34,
город Лесной, 624200

тел. +7(34342) 4-88-54

e-mail: shkola-69@bk.ru

повреждения (нарушена целостность отделки, трещины, местами отстает краска, следы протеканий), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди обучающихся и работников ГБОУ СО «Школа №1 города Лесного», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В срок до 28 августа 2026 года привести отделку стен и потолков в помещениях ГБОУ СО «Школа №1 города Лесного» (учебный кабинет №26, коридор II этажа, тамбур перед входом в медицинский пункт, медицинский и процедурный кабинеты) в соответствие с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. С целью контроля исполнения данного предписания в срок до 07 сентября 2026 года представить в Межрегиональное управление ФМБА России информацию с приложением пакета документов, подтверждающих выполнение (невыполнение) пункта №1 настоящего предписания.

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа №1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» и директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Школа №1 города Лесного, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» Цветкова Дмитрия Викторовича.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Махнева Татьяна Кирилловна
8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

(должность)

(подпись)