

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000120211565 от 08.12.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 16.12.2025 № 266-П

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении внепланового инспекционного визита (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000120211565) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок», ИНН 1001035600, ОГРН 1031000014374, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5, адрес фактического осуществления деятельности: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок», ИНН 1001035600, ОГРН 1031000014374, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5, адрес фактического осуществления деятельности: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции с измерениями объемов вытяжки воздуха, не представлены. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 89» № 544 от 15.12.2025г. обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводилось; На момент осмотра каналы естественной вентиляции в помещениях групповых заглушены подручными средствами (нарушение	11.01.2027	Провести обследование технического состояния вентиляции здания с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Восстановить исправную работу системы канальной естественной вентиляции в помещениях групповых.	Документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений.

	пп. 2.7.4 п. 2.7, пп. 2.11.8 п. 2.11 СП 2.4.3648-20)			
2.	Представленной программой производственного контроля не предусмотрен лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе в части организации питания. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 89» № 544 от 15.12.2025г. лабораторные исследования в рамках производственного контроля не проводились (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	11.01.2027	Внести изменения в программу производственного контроля, предусмотрев проведение лабораторных исследований, испытаний. Провести лабораторные исследования в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 89».	Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в МДОУ «Детский сад № 89». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программой производственного контроля.
3.	В детском саду функционирует 8 групп, теневые навесы на территории игровых площадок отсутствуют для всех функционирующих групп (нарушение пп. 3.1.2 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Оборудовать на территории игровых площадок детского сада теневые навесы для каждой группы или сборно-разборные навесы, беседки	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений
4.	Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, сколы или отсутствие плитки) в раздевалке группы № 03, в помещениях игровых групп №№ 03, 05, в сан. узлах групп №№ 10, 02, 11, 05, 07, 03, 04, 01, в буфетной группы № 05, в помещениях прачечной (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
5.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в помещениях спален групп №№ 11, 07, в сан. узлах групп №№ 10, 02, 11, 05, 03, 04, 01, в раздевалке группы № 04; Отделка стен в помещениях групп №№	11.01.2027	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных

	11, 07, 04, 01, а также коридоров детского сада выполнена фактурной штукатуркой в технике «Шагрень», что не позволяет качественно провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)			работ
6.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в сан. узлах групп №№ 07, 03, 01, в раздевалке группы № 04, в спальнях групп №№ 10, 05, 07, 03, 04, в помещениях игровых групп №№ 11, 05, 07, 03, 01 (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
7.	В помещении игровой группы № 11, в раздевалке и спальне группы № 05, в игровой группы № 03 в светильниках общего искусственного освещения используются лампы разного спектра светового излучения (нарушение пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Провести замену ламп в светильниках общего искусственного освещения таким образом, чтобы в одном помещении были установлены лампы одного спектра светового излучения: белый, тепло-белый или естественно-белый	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
8.	В помещении игровой группы № 02, в раздевалке и спальне группы № 05, в раздевалке группы № 07, в игровой группы № 03 в светильниках общего искусственного освещения имеются перегоревшие лампы (нарушение пп. 2.8.9 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Провести замену не рабочих светильников/перегоревших ламп в светильниках общего искусственного освещения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
9.	Спальни групп оборудованы в том числе 3-хуровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них (нарушение пп.	11.01.2027	Оборудовать трехуровневые выкатные кровати самостоятельным заходом на них (лесенками)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп;

	2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)			
10.	В сан. узле группы № 11 демонтирован 1 унитаз, установлено 2 унитаза. Согласно данным поэтажных планов технического паспорта должно быть установлено 3 унитаза. В сан. узле группы № 03 демонтирована 1 раковина, установлено 4 раковины. Согласно данным поэтажных планов технического паспорта должно быть установлено 5 раковин. В сан. узле группы № 04 демонтировано 2 раковины, установлено 3 раковины. Согласно данным поэтажных планов технического паспорта должно быть установлено 5 раковин. В сан. узле группы № 10 демонтирована 1 раковина, установлено 3 раковины. Согласно данным поэтажных планов технического паспорта должно быть установлено 4 раковины (нарушение п. 1.3 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Восстановить демонтированное санитарно-техническое оборудование	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп;
11.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: В сан. узле группы № 02 (18 детей) установлено только 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 раковина на 5 детей; В сан. узле группы № 05 (23 ребенка), установлено только 3 унитаза, при гигиеническом нормативе – 1 унитаз на 5 детей; (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН	11.01.2027	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

	1.2.3685-21)			
12.	Унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп №№ 01, 04, 05, 07, 10, 11 не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	11.01.2027	Оборудовать унитазы в сан. узлах старших и подготовительных групп кабинами с дверями	Сведения о возрастной категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп
13.	На пищеблоке использовалась алюминиевая кухонная посуда (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	11.01.2027	Приобрести для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
14.	В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только два производственных стола для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи), один из которых имеет дефекты покрытия (вмятины), что не обеспечивает его качественную обработку (мытьё, обеззараживание); В зоне для обработки сырой продукции на пищеблоке установлено только две моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи); (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)	11.01.2027	Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечных ванн и производственных столов с цельнометаллической поверхностью.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.
15.	В зоне мытья кухонной посуды установлена картофелеочистительная машина; В горячем цехе пищеблока между электрокотлом и стеллажом для хранения	11.01.2027	Расставить оборудование пищеблока с соблюдением поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;

посуды продукция» стол с «сырая (нарушение пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	«готовая установлен маркировкой продукция»			
---	---	--	--	--

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 89 «Филиппок», ИНН 1001035600, ОГРН 1031000014374, юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5, адрес фактического осуществления деятельности: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 5

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 13.01.2027г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

Ильина В.А. заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 12 20 25 г. Ильина
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: