



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [karelia@szap.gosnadzor.ru](mailto:karelia@szap.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений**

«14» августа 2017 г.

№ 45-4809-2604/ПР

г. Петрозаводск

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.  
Основание проведения проверки: Распоряжение заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Ефименко Ю.Г. № 45-4809/Рк от 04.07.2017 года.

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Шлокин Николай Юрьевич.

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №89 «Филиппок» (МДОУ «Детский сад №89») ИНН - 1001035600, ОГРН – 1031000014374.

При проведении проверки присутствовал(и):

Заведующий МДОУ «Детский сад №89» Летягина Елена Николаевна, ответственный за электрохозяйство, инженер-энергетик Савватеев Сергей Павлович.

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 30 мин. 18 июля 2017 года до 14 час. 00 мин. 14.08.2017 года.  
Продолжительность 9 рабочих дней,

по адресу/адресам: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д.5.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 14.08. 2017 г. № 45-4809-2604/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ **юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад №89 «Филиппок» предписывается принять меры по**

устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Не утвержден руководителем перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.5	01.09.2017
2.	Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи.	ПТЭЭП п. 1.7.14	01.09.2017
3.	На шкафу ВРУ наблюдается скопление пыли и мусора.	ПТЭЭП п.2.2.17	01.09.2017
4.	В помещении кухни на пускорегулирующих устройствах не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.	ПТЭЭП п.2.5.3	01.09.2017
5.	Заменить розетку штепсельного соединения сверхнизкого (малого) напряжения (СНН) в ВРУ. Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам вилками других напряжений.	ПТЭЭП п. п.2.12.6	01.09.2017
6.	Отсутствуют надписи на кожухах рубильников в шкафу ВРУ.	ПТЭЭП п..2.2.14	01.09.2017
7.	В ЩР-1 не приведены в соответствие обозначения и номера выполненные на схемах с номерами и обозначениями выполненными в натуре.	ПТЭЭП п.1.8.4	01.09.2017

Перечень применяемых сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП

Руководителю, получившему предписание:

- информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже, чем раз в три месяца с момента получения Предписания);
- представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора в срок до 02.09.2017г. информацию об исполнении всех пунктов настоящего предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Подпись лица, проводившего проверку и выдавшего Предписание:

Государственный инспектор отдела по  
государственному энергетическому  
надзору по Республике Карелия  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора




(подпись)

Н.Ю. Шлокин

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №89»  
Летягина Елена Николаевна



  
(подпись)

«14» августа 2017г.  
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с  
предписанием:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)