



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

« 14 » августа 20 17 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-4809-5470/А**

1. По адресу/адресам: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д.5.

2. На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-4809/Рк от 04.07.2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №89 «Филиппок» (МДОУ «Детский сад №89», ИНН - 1001035600, ОГРН – 1031000014374.**

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 30 мин. 18 июля 2017 года до 14 час. 00 мин. 14 августа 2017 года.

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного энергетического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2016 год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252-од от 31.10.2016г.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки уведомлен(а)/ознакомлен(а): Заведующий МДОУ «Детский сад №89» Летягина Елена Николаевна, 05.07.2017г. в 10 час. 00 мин./18.07.2017г. в 10 час. 30 мин.

Летягина Е.Н.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Шлокин Николай Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ ««Детский сад №89»), Летягина Елена Николаевна, ответственный за электрохозяйство инженер-энергетик Савватеев Сергей Павлович.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №89 «Филиппок»
2. Сокращенное наименование организации: МДОУ «Детский сад №89»
3. Юридический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д.5.
4. Фактический адрес: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д.5.
5. Основной вид деятельности: образование дошкольное (ОКВЭД 85.41);
6. ИНН -1001275560, ОГРН –1131001012670.
7. Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%;
8. Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:

Наименование	Адрес
Здание « Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №89 «Филиппок»	Объект права МДОУ «Детский сад №89», назначение: не жилое общая площадь 2041,2 кв.м., адрес объекта: 185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д.5.

9. Руководитель: Заведующий МДОУ ««Детский сад №89»), Летягина Елена Николаевна

10. Ответственный за электрохозяйство: инженер-энергетик Савватеев С.П.

Электроснабжение осуществляется на основании Договора электроснабжения № 100-1-31-07750-01-1701 от 09.03.2017 г. с ООО «Энергокомфорт» по второй категории надежности.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 (10) кВ: -кВА:

- присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ: ___-___ кВА;

- присоединенная мощность электродвигателей 6 (10) кВ (___ шт.): ___-___ кВА.

Разрешенная нагрузка (суммарная): 133 кВт;

Фактическое годовое электропотребление в 2016 году(суммарное 48,49 тыс. кВт*ч;

Электроснабжение Потребителя осуществляется от:

- ТП-245 ОАО «ПСК», КЛ-0,4кВ до КШ-1191, КЛ-0,4кВ от КШ-1191 до ВРУ объекта.

Граница ответственности сторон за состояние и обслуживание электрических сетей и установок:

1. На кабельных наконечниках КЛ-0,4кВ, в КШ-1191, отходящих в сторону объекта.

Границы эксплуатационной ответственности совпадают с границами балансовой принадлежности.

Наличие ТЭП: _____;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	Не утвержден руководителем перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.
2.	Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи.	ПТЭЭП п. 1.7.14	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.
3.	На шкафу ВРУ наблюдается скопление пыли и мусора.	ПТЭЭП, п.2.2.17	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.

4.	В помещении кухни на пускорегулирующих устройствах не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.	ПТЭЭП п.2.5.3	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.
5.	Заменить розетку штепсельного соединения сверхнизкого (малого) напряжения (СНН) в ВРУ. Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам вилками других напряжений.	ПТЭЭП п.2.12.6	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.
6.	Отсутствуют надписи на кожухах рубильников в шкафу ВРУ.	ПТЭЭП п.2.2.14	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.
7.	В ЩР-1 не приведены в соответствие обозначения и номера выполненные на схемах с номерами и обозначениями выполненными в натуре.	ПТЭЭП п.1.8.4	Ответственный за электрохозяйство Савватеев С.П.

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) (заполняется при проведении выездной проверки) внесена

Государственный инспектор
ОЭНН по Республике Карелия
Северо-Западного управления
Ростехнадзора



Н.Ю. Шлокин

(подпись проверяющего)

Заведующая МДОУ «Детский сад
№89»



Е.Н. Летягина

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: