

О проверках в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида №89  
«Филиппок» на 01.01.2020г.

Наименование проверяющей организации	Период проведения проверки	Тема проверки	Выявленные нарушения	Информация об устранении нарушений
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия</p>	<p>10.06.2019 - 04.07.2019</p>	<p>плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполнение проёмов в противопожарных преградах, отделяющие помещение пищеблока не соответствует типу противопожарной преграды.</li> <li>2. Двери лестничной клетки не имеют приспособлений для самозакрывания уплотнения в преградах.</li> <li>3. В лестничных клетках размещено оборудование (батарея отопления), выступающая из плоскости стен на высоте 2, 2 метра от поверхности проступей площадок лестницы.</li> <li>4. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 метра.</li> <li>5. Ширина выходов в свету менее 0,8 метров.</li> <li>6. Эвакуационные выходы в групповых ячейках, музыкальном зале расположены не рассредоточено.</li> <li>7. Лестницы третьего</li> </ol>	<p>Ведутся работы по устранению нарушений, срок до 04.06.2020 г</p>

			<p>типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проёмов.</p> <p>8. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 метра.</p> <p>9. Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, предназначенных при одновременном пребывании более 10 человек (из групповых ячеек 1 и 2 этажа).</p> <p>10. Высота ограждения наружных лестниц менее 1 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 метра.</p> <p>11. Окна в наружных стенах лестничных клеток, типа Л1 не открываются изнутри.</p> <p>12. На дверях помещения складского, производственного назначения не указано обозначение их категории по взрывоопасной и пожарной опасности.</p> <p>13. Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (заключение ФГБУ</p>	
--	--	--	---	--

			<p>СЭУ ИПЛ по РК №185 от 01.07.2019г.)</p> <p>14. При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (заключение ФГБУ СЭУ ИПЛ по РК №185 от 01.07.2019г.)</p>	
<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p>	<p>09.01.2019 - 30.01.2019</p>	<p>внеплановая проверка соблюдения санитарного законодательства.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви всех детей во всех группах в соответствии с требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.</li> <li>2. Не выполнены требования к мебели согласно росто-возрастным особенностям детей в соответствии с п. 6.1, п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.</li> <li>3. Не выполнены требования к оборудованию территории детского сада теньвыми навесами для каждой группы в соответствии и п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049 – 13.</li> </ol>	<p>Ведутся работы по устранению нарушений, срок до 01.09.2020 г.</p>
<p>Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда Республики Карелия</p>	<p>04.11.2019 - 04.11.2019</p>	<p>Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или</p>	<p>Нарушение статьи 115 ТК РФ, части 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в</p>	<p>Нарушения устранены.</p>

		индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.	Российской Федерации» о количестве календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидам.	
--	--	---	---	--

Заведующий МДОУ «Детский сад № 89» Анна Александровна Решетина

  
  
  
31.03.2020