



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Архангельской области

**ПРОКУРАТУРА
г. Северодвинска**

ул. Торцева, 16А, г. Северодвинск, 164520

25.06.2024

№ 21-01-2024

И. о. директора ГБОУ АО
«Северодвинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»



Богдановой Л.Ю.

ул. Капитана Воронина, д. 9
г. Северодвинск, 164500

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой города в ходе проверки с привлечением специалистов ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района, а также Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) школа-интернат (далее – ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ») выявлены следующие нарушения закона.

В ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплено, что материнство и детство, а также семья находятся под защитой государства.

Согласно п. 2.1 Устава ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ», утвержденного распоряжением Министерства образования Архангельской области от 17.05.2021 № 792, одними из целей деятельности учреждения являются охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, обеспечение социальной защиты, медико-психологической реабилитации и социальной помощи обучающимся, охрана прав и интересов обучающихся.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение требований п. 2.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в санузлах для мальчиков и девочек на 3 этаже оконные блоки: рамы, подоконники, откосы имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Выявлены нарушения п. 2.2.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Так, покрытие проездов, подходов, дорожек на территории ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» имеет дефекты.

В нарушение п.2.4.9 в кабинете № 302 образовательного учреждения покрытие учебных столов имеет дефекты и повреждения, что не допускает качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Более того, проведенной проверкой также установлены нарушения требований пожарной безопасности.

Требования к пожарной безопасности регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР РФ).

Так, в нарушение п. 12 ППР РФ руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения производственного назначения — столярной мастерской с обозначением этих категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, помещения спортивного зала, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (двери оборудованы взрезными замками), что является нарушением п. 26 ППР РФ.

В нарушение абз. 1 п. 54 ППР РФ руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (пожарные извещатели, размещённые в кабинете заместителя директора по учебной работе, а также в помещении столярной мастерской не способны выполнять свою функцию, так как закрыты защитными колпаками).

В помещениях СБО оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы: кухонная вытяжка, кухонная электрическая плита, электрический сушитель для рук, что является нарушением пп. «и» п. 35 ППР РФ.

В нарушение пп. «е» п. 35 ППР РФ в электрощитовой размещены горючие материалы: картонные коробки, стул, стол, предметы одежды.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров и объемнопланировочных решений эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (при открывании двери, установленной в поэтажном коридоре, дверное полотно указанной двери блокирует единственный эвакуационный выход из помещений спортивного зала), что нарушает требования п. 23 ППР РФ.

Выявленные нарушения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних свидетельствуют о ненадлежащей организации работы на данном направлении деятельности, ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, что недопустимо и требует немедленного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, заблаговременно известив прокуратуру города о времени и месте рассмотрения представления.
2. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем подобных нарушений закона, а также по устранению причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц к установленной законом ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Е.И. Бостан