

УТВЕРЖДАЮ
и/о Заведующего
МДОУ «Детский сад № 101»

М.А. Алимова

12 января 2026г



Требования правил пожарной безопасности в МДОУ «Детский сад № 101»

Детские сады относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. и подчиняются Федеральному закону №69 ФЗ «О пожарной безопасности», Правилам противопожарного режима РФ (Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020), СП 1.13130.2020 (эвакуационные пути и выходы) и ППБ-101-89. Также применяются приказы МЧС РФ №1120 от противопожарной работы.

Класс здания

Здания детских дошкольных образовательных организаций относятся к классу функциональной пожарной безопасности Ф1.1.

В зависимости от количества мест в детском саду здание должно иметь соответствующее конструктивное и объемно-планировочное исполнение.

Здания детских дошкольных образовательных организаций обязательно защищаются автоматическими установками пожарной сигнализации сигнал о срабатывании которых должен быть выведен в пожарную охрану.

В зависимости от числа этажей в здании и в зависимости от числа мест выбирается соответствующий тип системы оповещения людей о пожаре.

Для помещений детских садов также повышенные требования по отделке помещений. Так не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, то есть с характеристиками выше чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1. Отделка потолков и стен музыкальных и физкультурных залов в детских садах должна быть выполнена из негорючих материалов класса КМО и (или) материалов класса КМ1 с характеристиками Г1, В2, Д2, Т2, РП1. Характеристики материала можно посмотреть в сертификатах пожарной безопасности и декларациях соответствия.

Ответственность

По закону ответственность за обеспечение безопасности людей, соблюдение требований норм, правил, направленных на предотвращение возможных пожаров возложена на руководителей объектов.

Но, законодательство позволяет передать часть этой ответственности должностным лицам объектов.

Так ответственный за пожарную безопасность в ДОУ назначается руководителем отдельным приказом.

Эти обязанности, как правило возлагаются на следующие категории персонала дошкольных учреждений образования:

аместители руководителя, заведующие хозяйственной частью ДООУ-ответственные за ПБ объекта в целом. В их обязанности входят контроль за соблюдением противопожарного режима, содержанием в незахламленном. Незакрытом состоянии эвакуационных путей выходов; наличием работоспособных штатных средств тушения пожаров – водных. Воздушно-пенных воздушно-эмульсионных огнетушителей; рукавов, стволов из комплектов пожарных кранов. Педагогические работники, младшие воспитатели, сотрудники охраны отвечают за эвакуацию детей по группам в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуациях в здании.

Организационные меры

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на руководителей детского сада, который назначает ответственных лиц и контролирует их деятельность. Эвакуация детей и персонала должна быть отработана и обеспечена круглосуточно, особенно в часы пребывания детей. Запрещены перепланировки помещений и демонтаж профильных лестниц, используемых для эвакуации.

Документы

Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, требованиям нормативной базы по обеспечению безопасности людей, сохранности зданий, имущества, на каждом объекте, независимо от его назначения, ведомственной принадлежности и формы собственности, должен быть разработана, регулярно заполняться и обновляться документация по ПБ.

В перечень входят следующие документы:

приказы
инструкции
программы инструктажей по пожарной безопасности
планы, графики
акты
урнал учета, регистрации учета

Виды инструкций

Инструкции в ДООУ

инструкция о мерах пожарной безопасности;
инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное время;
инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Содержание этих инструкций должно быть идентичным в части описания действий работников детского дошкольного образовательного учреждения при пожаре.

Требования к инструкции о мерах противопожарной безопасности отражены в пунктах 460,461 и 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Уголок (стенд)

Профилактика пожарной безопасности в детском саду проводится разными способами:

трегоим соблюдением противопожарного режима, чтобы исключить любую причину появления/занесения источника открытого огня в помещения детского сада.

Контролем за состоянием электрической арматуры, проводки осветительной сети. Различного электрооборудования, установленного на кухне, в прачечной; помещении распределительного щита, обслуживающего здание ДОУ. бучением как педагогического, обслуживающего персонала учреждения мерам ПБ, правилам действиям по эвакуации подопечных, способам тушения пожаров на ранней стадии развития, так и детей основным нормам безопасного поведения в быту.

Безопасная эвакуация детей при пожаре

Для этого предусмотрено следующее:

аждая групповая ячейка должна иметь не менее двух эвакуационных выходов. При этом один из выходов предусматривается непосредственно из групповой ячейки; аждый этаж здания должен иметь не менее двух эвакуационных выходов;

качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 45 градусов (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений типа III-V степеней стойкости). Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней –не менее 0,2 м;

ысота ограждения лестниц, используемых детьми, должна иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждении не допускаются);

ысота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м;

а остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м

Отдельные требования к противопожарному режиму

Руководитель детского сада должен организовать передачу в ближайшее подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

В детских садах должны находиться исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.

При организации проведения мероприятий в ДООУ, необходимо проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности помещение, в котором оно будет проходить.

Персонал детских дошкольных образовательных учреждения допускается к работе только после прохождения обучения в виде противопожарных инструктажей, а также в виде пожарно-технического минимума по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам.

В ДООУ обязательно проводится противопожарная пропаганда, как среди детей, так и среди работников учреждения.