

# Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 26.03.2024 № 40-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26  
(место выдачи предписания)

Мною, Бондаревой Александрой Владимировной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад компенсирующего вида № 11 «Буратино», ОГРН 1031000006520, ИНН 1001035030, юридический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр-т, д. 13Б, адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр-т, д. 13Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

1. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию территории сада в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:

- Ограждение территории детского сада сетка рабица, частично с нарушенной целостностью, ремонтируется собственными силами (сетками от кроватей);
- на территории детского сада тентовые навесы отсутствуют, в саду укомплектовано 11 групп.

2. Не обеспечено выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

Согласно данным протокола измерений физических факторов № 70ф от 20.02.2024г. результаты измерения освещенности в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 13б составили: в помещении игровой группы № 1 - 279±19 лк, в помещении игровой группы № 2 - 221±15 лк, в помещении игровой группы № 3 - 260±18 лк, в помещении игровой группы № 4 - 207±14 лк, в помещении игровой группы № 5 - 275±19 лк, в помещении игровой группы № 6 - 228±16 лк, в помещении игровой группы № 7 - 203±14 лк, в помещении игровой группы № 8 - 285±20 лк, в помещении игровой группы №

9 -  $315 \pm 22$  лк, в помещении игровой группы № 10 -  $217 \pm 15$  лк, в помещении игровой группы № 11 -  $316 \pm 22$  лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк;  
в помещении раздевалки группы № 1 -  $98 \pm 7$  лк, в помещении раздевалки группы № 2 -  $133 \pm 9$  лк, в помещении раздевалки группы № 3 -  $114 \pm 8$  лк, в помещении раздевалки группы № 4 -  $115 \pm 8$  лк, в помещении раздевалки группы № 5 -  $135 \pm 9$  лк, в помещении раздевалки группы № 6 -  $123 \pm 9$  лк, в помещении раздевалки группы № 14 -  $158 \pm 11$  лк, в помещении раздевалки группы № 8 -  $129 \pm 9$  лк, в помещении раздевалки группы № 10 -  $134 \pm 9$  лк, в помещении раздевалки группы № 11 -  $83 \pm 6$  лк, при гигиеническом нормативе – не менее 200 лк;

3. Не обеспечено выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: Согласно данным протокола измерений физических факторов № 70ф от 20.02.2024г. результаты измерения параметров температуры воздуха в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 13б составили:

□ в помещении спальни группы № 3: на высоте 0,1 м –  $22.7 \pm 0.4$ С, на высоте 0,4 м –  $22.8 \pm 0.4$ С, на высоте 1,7 м –  $22.9 \pm 0.4$ С, при гигиеническом нормативе – 22-24С;

□ в помещении спальни группы № 5: на высоте 0,1 м –  $23.5 \pm 0.4$ С, на высоте 0,4 м –  $23.6 \pm 0.4$ С, на высоте 1,7 м –  $23.7 \pm 0.4$ С, при гигиеническом нормативе – 21-24С;

□ в помещении спальни группы № 8: на высоте 0,1 м –  $23.1 \pm 0.4$ С, на высоте 0,4 м –  $23.1 \pm 0.4$ С, на высоте 1,7 м –  $23.2 \pm 0.4$ С, при гигиеническом нормативе – 22-24С;

4. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 371-г/1 от 21.03.2024г, № 372-г/1 от 21.03.2024г, № 373-г/1 от 21.03.2024г,

- Параметры детской мебели в групповых подготовительных групп № 1, 4 (высота до крышки стола, высота сидения стула) МДОУ «Детский сад № 11», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 13б, не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

- Минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в помещении спальни подготовительной группы № 4 МДОУ «Детский сад № 11», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 13б не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

- Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещении туалетной подготовительной группы № 1.4 МДОУ «Детский сад № 11», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 13б, не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

5. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.2.3 п. 8.1.2 приложение 9 таб. 3, приложение 10 таб. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 374-г/1 от 21.03.2024г.

В ежедневном меню для детей в возрасте 3-7 лет не соблюдены требования по суммарному объему блюд на полдник в 1.7.9 день суммарный объем блюд 245, 240, 245 гр при норме не менее 250 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 9 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- калорийность 2 завтрака превышает нормируемую потребность во 2 день второй недели и составляет 5.27% (отступление от нормы калорийности более 5%), при норме 5%, не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 приложение 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- калорийность обеда превышает нормируемую потребность в 3 день первой недели и составляет 39.7% (отступление от нормы калорийности более 5%), при норме 35%, не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 приложение 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- калорийность полдника ниже нормируемой потребности в 3 и 5 день 1 недели, в 3 день 2 недели превышает нормируемую потребность и составляет 16.3% (отступление от нормы

калорийности более 5%), при норме 15%, не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 приложение 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- содержание основных пищевых веществ – белков выше, углеводов ниже нормируемой потребности, указанной в таблице 1 приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для детей в возрасте 3-7 лет.

6. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию варочного цеха в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14, п. 2.5, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- в зоне для обработки сырой продукции установлен только 1 стол «СП», отсутствует раковина для мытья рук сотрудников;

- в помещении варочного цеха для обеззараживания воздуха отсутствуют бактерицидные лампы в зоне для обработки сырой продукции, в зоне раздачи и в зоне для приготовления салатов;

- на стеллаже с маркировкой «готовая продукция» находился ковш и терка без маркировки, емкость «Творог»;

- в зоне для приготовления готовых блюд установлен стол для питания сотрудников;

- в помещении варочного цеха в зоне для приготовления готовых блюд отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термообработке.

7. Не обеспечено контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- в помещении варочного цеха в холодильнике находилась суточная проба за 19.02.2024, в которой отсутствовал бутерброд.

Согласно письму МДОУ «Детский сад № 11» вх. № 10-2806-2024 от 14.03.2024 с приложенными фотоматериалами проведен инструктаж с работниками кухни по отбору суточных проб.

8. Не обеспечено выполнение требований к организации учебных занятий для воспитанников детского сада согласно таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- согласно представленному режиму дня от 31.08.2023 для младшей группы продолжительность дневного сна составляет 2ч.10мин при гигиеническом нормативе не менее 3 часов;

для средней, старшей и подготовительной группы продолжительность прогулки составляет 2ч. при гигиеническом нормативе для детей до 7 лет не менее 2.5 часов;

9. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- В сан. узле группы № 04 (16 детей 6-7л) установлено 3 детских унитаза (должно быть 4 унитаза согласно списочному составу), 3 раковины для мытья рук (должно быть 4 раковины согласно списочному составу), 1 поддон. 1 раковина для персонала

- В сан. узле группы № 01 (15 детей 1-2 лет) установлено 3 унитаза без кабин, 3 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, 1 поддон.

- В сан. узле группы № 02 (11 детей 5-6 лет) установлено 2 унитаза без кабин (должно быть 3 унитаза согласно списочному составу), 3 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, 1 унитаз персонала.

- В сан. узле группы № 10 (11 детей 5-6 лет) установлено 2 унитаза без кабин (должно быть 3 унитаза согласно списочному составу), 1 унитаз для персонала, 4 раковины для мытья рук; 1 поддон, 1 раковина для персонала. **На 1 унитазе отсутствует сиденье.**

- В сан. узле группы № 07 (15 человек 5-6 лет) установлено 3 унитаза без кабин, 4 раковины для мытья рук, 1 поддон, 1 раковина для персонала.

- В сан. узле группы № 11 (16 человек 5-6 лет) установлено 3 унитаза без кабин (должно быть 4 унитаза согласно списочному составу), 3 раковины для мытья рук (должно быть 4 раковины согласно списочному составу), 1 поддон, 1 раковина для персонала.

- В сан. узле группы № 03 (11 детей 5-6 лет) установлено 3 унитаза без кабин, 3 раковины для мытья рук; 1 раковина для персонала; 1 поддон.

- В сан. узле группы № 08 (10 человек 5-6 лет) установлено 3 унитаза без кабин, 4 раковины для мытья рук, 1 поддон, 1 раковина для персонала;

- В сан. узле группы № 05 (11 человек 5-6 лет) установлено 3 унитаза без кабин (один оборудован для инвалидов), 3 раковины для мытья рук, 1 поддон, 1 раковина для персонала;
- В сан. узле группы № 06 (15 детей 4-5 лет) установлено 3 унитаза без кабин, 4 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала; 1 поддон,
- В сан. узле группы № 09 (10 детей 3-4 года) установлено 3 унитаза без кабин, 4 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала, 1 поддон.

В туалетных комнатах для старших и подготовительных групп отсутствуют кабины.

Согласно письму МДОУ «Детский сад № 11» вх. № 10-2806-2024 от 14.03.2024 с приложенными фотоматериалами в сан.узлах групп № 10 и 9 установлены сиденья на унитазы.

10. Не обеспечено выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, а именно согласно протоколу осмотра от 19.02.2024г:

в помещении спальни группы № 05 – покрытие кроватей с дефектами, нарушенной целостностью.

11. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию спальных помещений в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно протоколу осмотра от 19.02.2024г:

- спальня группы № 02, 11 оборудована в том числе 3-хуровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них;

12. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию групп в соответствии с п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, а именно:

- в помещении раздевалок, групповых, сан.узлов окна ветхие, фрамужные приборы открываются с трудом.

- в сан.узле группы № 02 – стекло с нарушенной целостностью;

- в раздевалке группы № 01 – стекло с нарушенной целостностью, стыковочное.

- в групповой группы № 07 – стекло с нарушенной целостностью;

13. Не обеспечено выполнение требований к условиям хранения белья воспитанников в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, а именно:

- постельное белье в помещении прачечной хранится на открытых полках.

14. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, а именно:

- в помещении сан.узла группы № 10 уборочный инвентарь для туалета и группы хранится совместно.

Согласно письму МДОУ «Детский сад № 11» вх. № 10-2806-2024 от 14.03.2024 с приложенными фотоматериалами с младшим воспитателем группы № 10 проведен инструктаж по хранению уборочного инвентаря.

15. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию буфетных групп в соответствии с таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- в помещении буфетной группы № 9 для мытья столовой посуды установлена одногнездная раковина;

16. Не обеспечено выполнение требований к хранению дез.средств в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, а именно:

- в помещении буфетной группы в напольном шкафу находились дез.средства в доступном для детей месте.

17. Не обеспечено выполнение требований к количеству детей в группе, исходя из расчета соблюдения нормы площади помещения в соответствии с п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, а именно:

Согласно представленному списочному составу детей:

- подготовительная группа № 1 с тяжелыми нарушениями речи – 15 детей

- подготовительная группа № 4 с тяжелыми нарушениями речи – 16 детей

- средняя группа № 6 с тяжелыми нарушениями речи – 15 детей

- старшая группа № 7 с тяжелыми нарушениями речи – 16 детей

- старшая группа № 11 с тяжелыми нарушениями речи – 16 детей, что **превышает норму** детей в группе с ТНР не более 10 детей в возрасте старше 3х лет.

- старшая группа № 2 для детей с задержкой психического развития – 11 детей

- старшая группа № 3 для детей с задержкой психического развития – 11 детей

- старшая группа № 5 для детей с задержкой психического развития – 11 детей

- 2 младшая группа № 9 для детей с задержкой психического развития – 10 детей

- старшая группа № 10 для детей с задержкой психического развития – 11 детей, что превышает норму детей в группе с ЗПР не более 10 детей в возрасте старше 3х лет.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить выполнение требований к оборудованию территории сада в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
2. Обеспечить выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
3. Обеспечить выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
4. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
5. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.2.3 п. 8.1.2 приложение 9 таб. 3, приложение 10 таб. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до «19» мая 2025г.
6. Обеспечить выполнение требований к оборудованию варочного цеха в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14, п. 2.5, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
7. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке в соответствии с п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до «19» мая 2025г.
8. Обеспечить выполнение требований к организации учебных занятий для воспитанников детского сада согласно таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
9. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
10. Обеспечить выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
11. Обеспечить выполнение требований к оборудованию спальных помещений в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
12. Обеспечить выполнение требований к оборудованию групп в соответствии с п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
13. Обеспечить выполнение требований к условиям хранения белья воспитанников в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
14. Обеспечить выполнение требований к оборудованию буфетных групп в соответствии с таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до «19» мая 2025г.
15. Обеспечить выполнение требований к хранению дез.средств в соответствии с п. 2.4.12.СП 2.4.3648-20 в срок до «19» мая 2025г.
16. Обеспечить выполнение требований к количеству детей в группе, исходя из расчета соблюдения нормы площади помещения в соответствии с п. 3.1.1. СП 2.4.3648-2020 в срок до «19» мая 2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад**

компенсирующего вида № 11 «Буратино», юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Комсомольский пр-т, д. 13Б ОГРН 1031000006520, ИНН 1001035030

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» мая 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора  
по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


А.В. Бондарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «19» мая 2024г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---