



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12
8 (81379) 37-158

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 94-2-24-76 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

для юридического лица: Муниципального образовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ Мичуринская СОШ) в лице директора Иванченко Екатерины Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 94-2-24-76 от «05» июня 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "29" июня 2020 г. по "27" июля 2020 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Поздеевой Светланой Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

в отношении объектов защиты: здания с прилегающей территорией по адресу: 188753, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по безопасности Петреневым В.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указ-ся только выполне ние)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф.4.1	Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	01.03.2021	

		регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 8.1 СП 4.13130.2014 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям»		
--	--	---	--	--

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР Приозерского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
УНДиПР ГУ МЧС России по ЛО Поздеева С.В.
по пожарному надзору)



«27» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Шуф
(подпись)

«24» июля 2020 г.

Михайло Е.И.
(должность, фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61-2-24-89
о назначении административного наказания

Я, государственный инспектор Приозерского района по пожарному надзору Поздеева Светлана Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «06» августа 2020 г. в 14 ч 00 мин по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12, кабинет № 3
(дата рассмотрения дела) (место рассмотрения дела)

протокол об административном правонарушении № 79-2-24-89 и материалы административного дела в отношении должностного лица Иванченко Екатерины Николаевны
(указывается наименование юр. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

1. Фамилия, имя, отчество Иванченко Екатерина Николаевна
2. Гражданство Россия
3. Дата и место рождения 15.03.1986 г.р. г. Севастополь Украинской ССР
4. Адрес места жительства Ленинградская область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Центральная, д.29, кв.18
5. Место работы, учебы МОУ Мичуринская СОШ
6. Занимаемая должность директор
7. Семейное положение замужем
8. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 4104 № 773754 от 23.03.2006 г., выдан ОВД Лодейнопольского района Ленинградской области
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

Материалами установлено, что 27.07.2020 г в 13 ч. 00 мин во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Приозерского района Ленинградской области по пожарному надзору № 94-2-24-76 от «05» июня 2020 г., при проведении плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории и помещениях Муниципального образовательного учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 188753, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д.1, было выявлено, что данным должностным лицом нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности устанавливающих обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности: Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно:

1.	На объекте защиты временное строение расположено на расстоянии менее 15 метров от здания школы	Основание: п. 74 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).
----	--	---

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вышеуказанные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей, а именно непосредственно влияют на:

– на возможность тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны в целях предотвращения распространения и развития пожара и гибели людей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Обстоятельств смягчающих или отягчающих административную ответственность в соответствии с ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, при рассмотрении дела не установлено

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Иванченко Екатерину Николаевну

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с частью 2 статьи 2.1. КоАП РФ признать виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с протоколом № 79-2-24-89, составленным начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района Поздеевой С.В., за нарушение «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

принимая во внимание согласно с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

назначить административное наказание в виде штрафа 15000 руб. 00 коп. (пятнадцать тысяч рублей) 00 коп.

Объявить Иванченко Екатерине Николаевне

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии, заместителю главного государственного инспектора Приозерского района по пожарному надзору, главному государственному инспектору Приозерского района по пожарному надзору, вышестоящему государственному инспектору УНДиПР Главного управления МЧС России по Лен. обл. по адресу: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д.51, в Приозерский городской суд по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.21

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Разъяснить Иванченко Екатерине Николаевне

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего

Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса. (телефон «доверия»: 8-(812)-57-99999).

Мне разъяснены порядок уплаты штрафа, права и обязанности предусмотренные КоАП РФ (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.1, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 статьи 25.5, статью 4.2, 30.1, статью 51 Конституции РФ)

Наименование получателя: ИНН 7839306722 КПП 470301001 УФК по Ленинградской области
(Главное управление МЧС России по Ленинградской области) Банк получателя: Отделение
Ленинградское БИК 044106001, Р/с 40101810200000010022, л/с 04451784560 ОКТМО 41639101 КБК
177 116 01201 01 0004140, УИН 17700706420000873573

Назначение платежа: Штраф за нарушение требований пожарной безопасности согласно
постановлению № _____ от _____

✓ Шеф
(подпись)

Иванченко Е.И.

✓ Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил 06.08.2020г. Шеф / Иванченко Е.И. (дата, подпись законного представителя юридического лица, наименование и адрес юридического лица, постановления с указанием



Подпись лица, вынесшего постановление _____

Настоящее постановление вступает в силу с _____ «17» августа 2020 г.

О Т М Е Т К А

Постановление № _____ от « _____ » _____ 2020г.

исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа)