



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька»
ИНН/ КПП: 1001035336/10010101
ОГРН: 1021000545048
ул., Жуковского, д. 18, г. Петрозаводск, 185013
тел.: 77-57-81 факс: 77-57-81
e-mail: sad-ptz22@mail.ru

28.06.2021

№ *121*

Государственному инспектору
Республики Карелия
По пожарному надзору,
главному специалисту надзорных и профилактических мероприятий
УНДиПР ГУ МЧС России
по Республике Карелия
В.И. Серебрянникову

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 22»
Г.В. Чанжалова


В ответ на Представление № 212-П об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 04 июня 2021 года, МДОУ «Детский сад № 22» в лице заведующего Чанжаловой Галины Владимировны сообщает:

1. Представление № 212-П от 04.06.2021 года рассмотрено.
2. МДОУ «Детский сад № 22» совместно с ответственным по соблюдению требований пожарной безопасности Даниловой Ириной Павловной разработан план устранения выявленных нарушений (прилагается).
3. Причины и условия, способствовавшие совершению выявленных нарушений на 28.06.2021г частично устранены (приобрели средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на пост охраны; перемещено направление открывания дверей в коридоре первого этажа (изолятор)).
4. В целях исполнения нарушений, требующих значительных сумм затрат, в Администрацию Петрозаводского городского округа направлены письма.

План устранения нарушений.

№ п/п	Предписание	исполнение	примечание
1	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек	Письмо в АПГО от 26.06.2021	Значительная сумма затрат (письмо прилагается)
2	Предусмотренные в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, а также помещения складского и технического назначения (прачечная, кладовые, электрощитовая), за исключением помещений категорий В4, и Д не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов.	Письмо в АПГО от 26.06.2021г Сделана заявка на расчет стоимости установки противопожарных дверей	Значительная сумма затрат, будет предусмотрено в плане финансовой деятельности учреждения на 2022 год (прилагаются, письмо, документы заявки)

111 0 111



3	Ширина пути эвакуации по коридору 1-го этажа напротив двери помещения изолятора составляет менее 1,2 м (при ширине коридора 1,37 м и ширине дверного полотна помещения изолятора, открывающегося в коридор 0,8 м).	исполнено	Перенесено направление открывания дверей (фото прилагается)
4	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ))	Письмо АПГО 26.06.2021	Значительная сумма затрат
5	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	исполнено	фото прилагается

Заведующий МДОУ «Десткий сад № 22»

Г.В.Чанжалова

