


Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
№ 11220061000201027146 от 27.05.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834,
info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского
района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru, ond.ust-kulom@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 11-019-2022/0024пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пожегодский детский сад

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова Владимира Евгеньевича №11-019-2022/0024рс от «27» мая 2022 года в период с «16» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми майором внутренней службы Мисюровым Владимиром Евгеньевичем;

Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенантом внутренней службы Тютеревым Сергеем Эдуардовичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена *внеплановая выездная проверка по адресу: 168064, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Пожег ул. Центральная, д. 24*
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого заведующая МДОУ Пожегодский детский сад Напалкова Нина Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада (в с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) ширина эвакуационных выходов 1 и 2 этажа из здания, составляет менее 1,2 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.1.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.05.2023	
2.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) дверь эвакуационного выхода из помещения класса (№21 по БТИ на 1 этаже) наружу открывается не по направлению выхода из здания	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17; Федеральный Закон	01.05.2023	

		№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 пункт 4.2.22.		
3.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) вторые полотна дверей эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки (№11 по БТИ на 1 этаже) наружу заблокированы.	п. 23, п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	
4.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на путях эвакуации (на 1 этаже лестничной клетки №11 по БТИ) допускается размещение скамейки, препятствующей безопасной эвакуации.	подпункт «б», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	
5.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) на пути эвакуации, эвакуационном выходе из помещения класса (№21 по БТИ на 1 этаже) знак пожарной безопасности - световой указатель «Выход», обозначающий эвакуационный выход отключен и не находится в круглосуточном режиме работы.	п. 23, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.05.2023	
6.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) в помещении тамбура (№10 по БТИ на 1 этаже) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).	подпункт «в», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от	01.05.2023	

		16.09.2020 г. № 1479.		
7.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) в помещении лестничной клетки (№11 по БТИ) допускается хранение различных материалов под лестничным маршем	подпункт «к», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	
8.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) на 1 этаже отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и проектными решениями.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 84, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	01.05.2023	
9.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) при эксплуатации эвакуационных путей допущено размещение на лестничных площадках горшков с цветами, препятствующих безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.05.2023	
10.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) учет наличия,	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской	01.05.2023	

	периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479		
11.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) в помещении комнаты персонала (№1 по БТИ на 1 этаже) и в помещении тамбура (№2 по БТИ на 1 этаже) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).	подпункт «в», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	
12	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон двери.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 7.1.8; СНИП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.136.	01.05.2023	
13.	В здании детского сада (с. Пожег, ул. Центральная, д. 24) помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек не имеют двух эвакуационных выходов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 5.1.3, п. 5.2.2. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.	01.05.2023	

		6.16.		
--	--	-------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующая МДОУ Пожесгодский детский сад Напалкова Нина Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 27 » мая 2022 г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми майор внутренней службы Мисюров В.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

« 27 » мая 2022 г.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенант внутренней службы Тютерев С.Э.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

« 27 » мая 2022 г.

