


Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
№ 11220061000201033645 от 27.05.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834,
info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского
района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru, ond.ust-kulom@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 11-019-2022/0025пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пожегодский детский сад

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова Владимира Евгеньевича №11-019-2022/0025рс от «27» мая 2022 года в период с «16» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми майором внутренней службы Мисюровым Владимиром Евгеньевичем;

Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми лейтенантом внутренней службы Тютеревым Сергеем Эдуардовичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка по адресу: 168097, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Кекур ул. Центральная, д. 70
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого заведующая МДОУ Пожегодский детский сад Напалкова Нина Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада (д. Кекур ул. Центральная, д. 70) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на путях эвакуации (на 1 этаже в тамбурах №2 и № 3 по БТИ) допускается захламление мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	
2.	В здании детского сада (д. Кекур ул. Центральная, д. 70) ширина эвакуационных выходов из здания, составляет менее 1,2 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 89, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.1.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.05.2023	
3.			01.05.2023	

	(д. Кекур ул. Центральная, д. 70) в дежурном помещении (№7 по БТИ) допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.		
4.	В здании детского сада (д. Кекур ул. Центральная, д. 70) в помещении туалета (№11 по БТИ) деревянные перегородки не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками и лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2020 п. 6.7.10; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	01.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующая МДОУ Пожесгодский детский сад Напалкова Нина Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 27 » мая 2022 г.

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
майор внутренней службы Мисюров В.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

« 27 » мая 2022 г.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
лейтенант внутренней службы Тютюрев С.Э.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

« 27 » мая 2022 г.



(Подпись)



(Подпись)