



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Усть-Куломского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми**

(наименование органа государственного надзора)

Село Усть-Кулом ул. Советская д. 48, тел., факс: 8(82137)94777, e-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 87/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пожсегодский детский сад

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кинаш А.И.

от «22» августа 2017 года № 87, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ

(города (района))

«О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.

« 02 » октября 2017 года по 10 ч. 00 мин. « 27 » октября 2017 года

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кочанов Иван Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.)

1. -здание детского сада по адресу: 168097, Республика Коми Усть-Куломский район с.Пожсег, ул. Центральная д.24 относящегося к категории высокого риска;

- здание детского сада по адресу: 168097, Республика Коми Усть-Куломский район д. Кекур ул. Центральная, д.70 относящегося к категории высокого риска.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Напалковой Ниной Васильевной, заведующим МДОУ Пожсегодский детский сад

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель МДОУ Пожегодский детский сад в здании детского сада по адресу: с. Пожег, ул. Центральная д.24 не обеспечила своевременную проверку состояния огнезащитной обработка чердака при отсутствии инструкции периодичностью не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 21.	01.10.2018 г.	<i>Напалкова</i> 09.11.2017г.
2.	В здании детского сада МДОУ Пожегодский детский сад по адресу: д.Кекур ул. Центральная, д.70 в помещении котельной не восстановлен защитный слой штукатурки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 22.	01.10.2018 г.	
3.	В здании детского сада по адресу: с. Пожег, ул. Центральная д.24 на дверях в лестничную клетку двери не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18.	01.10.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кочанов Иван Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

« 27 » октября 2017 года

Предписание для исполнения получил (а)

Иван
(подпись)

заведующий МДОУ Пожегодский детский сад Напалкова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » октября 2017 года