



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 7 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Пожегодский детский сад.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «03» марта 2021 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» марта 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «30» марта 2021 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кочановым Иваном Александровичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

здание детского сада по адресу: -168097, Республика Коми Усть-Куломский район с. Пожег ул. Центральная д.24 относящегося к категории высокого риска;

- здание детского сада по адресу:- 168097, Республика Коми Усть-Куломский район д. Кекур ул. Центральная, д.70, относящегося к категории высокого риска.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Напалковой Ниной Васильевной, заведующей МДОУ Пожегодский детский сад.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада по адресу: д. Кекур, ул. Центральная, д. 70 коридор не оборудован дымовыми пожарными извещателями.	Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утвержденный приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 п. 1.3.	01.10.2021 г.	
2.	В здании детского сада по адресу: д. Кекур, ул. Центральная, д. 70 руководителем не обеспечено наличие на дверях помещения котельной обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 12.	01.10.2021 г.	<i>Выполнено</i>
3.	В здании детского сада по адресу: д. Кекур, ул. Центральная, д. 70 руководителем организации не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствование и своевременная замена огнетушителей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 60.	01.10.2021 г.	
4.	Пути эвакуации из помещений здания детского сада по адресу: д. Кекур, ул. Центральная, д. 70 не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 часть 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 37;	01.10.2021 г.	

		СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) пункт 4.1.2; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение п.7.6.9.		
5.	В котельной здания детского сада по адресу: д. Кекур, ул. Центральная, д. 70 эксплуатируются электрические проводки с видимыми нарушениями изоляции	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35 а)	01.10.2021 г.	<i>выпачкено</i>
6.	Пути эвакуации из помещений здания детского сада по адресу: с. Пожег, ул. Центральная, д. 24 не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 часть 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 37; СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) пункт 4.1.2; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение п.7.6.9.	01.10.2021 г.	
7.	Руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания по адресу: с. Пожег, ул. Центральная, д. 24 при пожаре.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 17 б)	01.10.2021 г.	
8.	Руководитель не организовал проведение проверки состояния огнезащитного покрытия стропильной системы здания по адресу: с. Пожег, ул. Центральная, д. 24	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 13)	01.10.2021 г.	<i>выпачкено</i>
9.	В коридоре у основного эвакуационного выхода из здания детского сада по адресу:	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением	01.10.2021 г.	<i>выпачкено</i>

	здания по адресу: с. Пожег, ул. Центральная, д. 24 эксплуатируются электрические провода с видимыми нарушениями изоляции	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35 а)		
10.	На объекте защиты в здании по адресу: с. Пожег, ул. Центральная, д. 24 с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 30.	01.10.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Кочанов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П.

« 30 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ [Signature]
(подпись)

Напалкова Нина Васильевна
заведующей МДОУ Пожегодский детский сад
(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » марта 20 21 г.