

Администрация муниципального района  
«Усть-Куломский»

Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение Пожегодский детский сад

МДОУ Пожегодский детский сад

168097 Республика Коми, Усть-Куломский  
район, с. Пожег ул. Центральная д. 24

Тел. 98-8-83

«30» сентября 2021 г. № 10

На № \_\_\_\_\_


В отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы Усть-  
Куломского района УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Коми  
заведующей МДОУ Пожегодский детский  
сад Напалковой Н.В.

### Информация о выполнении предписания

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	В здании детского сада по адресу: д.Кекур, ул.Центральная, д.70 коридор оборудовать дымовыми пожарными извещателями	01.10.2021	Выполнено (фото №1)
2	В здании детского сада по адресу: д.Кекур, ул.Центральная, д.70 обеспечить наличие на дверях помещения котельной обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны	01.10.2021	Выполнено (фото 2)
3	В здании детского сада по адресу: с.Пожег ул.Центральная д.24 и д.Кекур, ул.Центральная, д.70 заменить огнетушители	01.10.2021	Выполнено (договор № 101 от 24.03.2021г)
4	Пути эвакуации из помещений здания детского сада по адресу: д.Кекур, ул.Центральная, д.70 оборудовать автоматическим эвакуационным освещением	01.10.2021	Выполнено (фото 4)
5	В котельной здания детского сада по адресу: д.Кекур, ул.Центральная, д.70 изолировать электрические провода	01.10.2021	Выполнено (фото 5)
6	Пути эвакуации из помещений здания детского сада по адресу: с.Пожег, ул.Центральная, д.24 оборудовать автоматическим эвакуационным освещением	01.10.2021	Выполнено (фото 6)
7	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания по адресу: с.Пожег, ул.Центральная, д.24	01.10.2021	Выполнено (копия протокола об испытании №40 от 02.04.2021г)
8	Провести проверку состояния огнезащитного покрытия стропильной системы здания по адресу: с. Пожег, ул.Центральная, д.24	01.10.2021	Выполнено (копия протокола испытаний №18)
9	В коридоре основного эвакуационного выхода из здания детского сада по адресу: с.Пожег, ул.Центральная, д.24 изолировать электрические	01.10.2021	Выполнено (фото 7)

	провода		
10	На объекте защиты в здании по адресу: с.Пожег, ул.Центральная, д.24 с массовым пребыванием людей обеспечить наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗ на каждого дежурного	01.10.2021	Выполнено (договор №128 от 07.04.2021г)

Заведующий МДОУ



Напалкова Н.В.