

Согласовано
Зав. филиалом
А.А. Соболевский
17.08.2016

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
20.16 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Дзержинский филиал краевого государственного бюджетного профессионального учреждения «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

Адрес места нахождения организации: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, пер. Октябрьский, д.1.

Ведомственная принадлежность объекта Министерство образования Красноярского края

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 795 кв. м
- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
- аренда

Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта –

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края
Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, тел. +7(391)211-85-89

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 140-180 чел.

Виды оказываемых услуг (дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование) основное общее образование

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): - все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): - нет

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

Состояние доступности объекта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1,4 остановка «Школа»

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
2. Время движения (пешком) 5 мин.
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет
6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт) нет

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
		ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не оборудована
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют, не соблюдается требования п 5.2 СП59.13330,2012,СМНи П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
5	пандусы	отсутствуют, не соблюдаются требования п 5.2 СП59.13330,2012,СМНи П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют, не соблюдаются требования п 5.1 СП59.13330,2012,СМНи П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют, не соблюдаются требования п 5.3 СП59.13330,2012,СМНи П 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют, не соблюдаются

		требования п 5.1 СП59.13330,2012,СМНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	оборудование и носители отсутствуют, несоблюдаются требования п 5.5 СП59.13330,2012,СМНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» отсутствуют,
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	оборудование и носители отсутствуют, несоблюдаются требования п 5.5 СП59.13330,2012,СМНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» отсутствуют,
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудование и носители отсутствуют
14	иные	

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства не оборудованы доп. средствами для перевозки инвалидов

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	у учреждении нет помещений оборудованных индукционной петлей
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
11	обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника)	учреждение не оказывает услуг предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
12	иные	

V. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ состояние не соответствует запрашиваемым критериям доступности объекта

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	нанесение контрактной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии п 5.5 СП59.13330,2012,СМНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» отсутствуют	2017-2018 гг.
2	установка беспроводной системы вызова помощника	2017-2018 гг.
3	обучение педагога образовательного учреждения для работы с детьми инвалидами	2018 г.
4	обеспечения наличия ассистента помощника для предоставления услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам	2018 г.

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»

Члены комиссии:

Председатель Канского местного Отделения Всероссийского общества глухих
Мастер производственного обучения

 В.Н.Мавлютова.

 И.Р.Высочина.

 Л.В.Протасова.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделах III и IV паспорта.