



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование):

КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»

Адрес места нахождения организации: *663606, Красноярский край, г. Канск ул 40 лет Октября, 35/1*

Ведомственная принадлежность объекта *Министерство образования Красноярского края*

Сведения об объекте: Общежитие.

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4158,4 кв. м
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): кв. м

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление

Год постройки здания 1968 последнего капитального ремонта

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Красноярского края

Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край 660021г. Красноярск. ул Карла Маркса, 122. тел. +7 (391) 211-85-89.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 200-220 чел

Виды оказываемых услуг (дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование) Основное общее образование

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
Все возрастные категории на объекте с длительным пребыванием людей.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Нет

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

Состояние доступности объекта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №1, 21, 20, 17, 121. Остановка «стадион Текстильщик»

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200-250 м (км)
2. Время движения (пешком) 10 мин (часов)
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
Да
4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)
Нет
5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)
Нет
6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки)
Да
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт)
Нет

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У) доступен частично избирательно		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,У,Г) доступен избирательно		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О,С,У,Г) доступен частично всем		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) доступен частично избирательно		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,У,Г) доступен частично избирательно		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У) доступен частично избирательно		

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не оборудованна
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
4	поручни	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.2 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
5	пандусы	Отсутствует, несоблюдаются требования п 5.2 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
6	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют (оборудование

		возможно при реконструкции здания)
7	раздвижные двери	Отсутствуют (оборудование возможно при реконструкции здания)
8	доступные входные группы	Отсутствует, не соблюдаются требования п 5.1 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует, не соблюдаются требования п 5.3 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»(оборудование возможно только при реконструкции здания)
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует, не соблюдаются требования п 5.1 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Оборудование и носители отсутствуют, не соблюдаются требования п 5.5 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Оборудование и носители отсутствуют, не соблюдаются требования п 5.5 СП59.13330.2012,СНиП 35-01-2001»доступность зданий и сооружений для МГН»
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Оборудование и носители отсутствуют
14	иные	

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
-------	--	--

		доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не оборудованы доп.средствами для перевозки инвалидов
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	В учреждении нет помещений оборудованных индукционной петлей
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих).
11	обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника)	Учреждение не оказывает услуг предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
12	иные	

V. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

В целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. Состояние доступности не соответствует запрашиваемым критериям доступности объекта. С учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенция о правах инвалидов от 13 января 2006г. Для детей инвалидов необходимо предусмотреть альтернативные формы предоставления образовательных услуг