

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 64-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 тел. 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского,
Лопатинского и Камешкирского районов
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Пролетарская, 72-а тел. 2-36-02

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней

[полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)]

общеобразовательной школе № 4 имени Евгения Родионова города Кузнецка

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п.]

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов Шигаева Павла Сергеевича № 6 от 24 января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 08 февраля 2017 года по 11 часов 00 минут 14 февраля 2017 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского,

[должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору майором внутренней службы

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления]

Храмовым Романом Владимировичем в отношении объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Евгения Родионова города Кузнецка, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Рабочая, 331

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

средней общеобразовательной школы № 4 имени Евгения Родионова города Кузнецка

Шмачковым Сергеем Александровичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Не имеют противопожарного заполнения 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 дверные проёмы в противопожарной перегородке 1-го типа, выделяющей лабораторное помещение класса химии</i>	<i>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 2, ч. 3, свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требо-</i>	<i>20.07.2017 г.</i>	

		вания к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.		
2.	Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам системы общеобменной вентиляции и воздушного отопления не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны или воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 3, свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.10 «а», «б»	20.07.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требованиям пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кузнецка, Кузнецкого,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и

Камешкирского районов по пожарному надзору Храмов Р.В.

"14" февраля 2017 г.



Предписание для исполнения получил

С.А. Шмачков

(подпись)

"14" 02 2017 г.

Директор МБОУ СОШ № 4 им. Евгения Родионова

(должность, фамилия, инициалы)

города Кузнецка Шмачков С.А.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по Пензенской области - 8 (8412) 68-11-12