

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 -2-24-89
о назначении административного наказания

Я, главный государственный инспектор Приозерского района по пожарному надзору Фофанов Евгений Дмитриевич

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев «13» ноября 2020 г. в 11 ч 30 мин по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12, кабинет начальника ОНДиПР

(дата рассмотрения дела)

(место рассмотрения дела)

протокол об административном правонарушении № 116-2-24-89 и материалы административного дела в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа»

(указывается наименование юр. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

1. Наименование юридического лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа»

2. Юридический адрес: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23

3. Фактический адрес: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23

4. Иные сведения о юридическом лице ИНН № 4712013857; КПП 471201001; ОГРН 1024701650126; р/с 40704810200000002115 УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Приозерский район) Отделение Ленинградское г. Санкт - Петербург, БИК 044106001, л/с 02322908344

(ИНН, расчетные счета и иные необходимые сведения)

5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: юридическое лицо ранее к административной ответственности не привлекалось.

6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Хрол Анастасия Сергеевна директор МОУ «Петровская СОШ», приказ № 29-к от 03.02. 2020 г.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства:

Материалами установлено, что на основании распоряжения о проведении плановой проверки изданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области Фофановым Евгением Дмитриевичем № 147-2-24-76 от 05.10.2020 года в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 23, проведена плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2020 год.

09 ноября 2020г. в 16 часов 10 минут установлено, что данным юридическим

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

лицом нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности устанавливающих обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», а именно:

1.	Уклон лестницы на путях эвакуации более 1:1	<p>Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.</p>
2.	Ширина проступи лестниц на путях эвакуации менее 25 см (ширина проступи – 9,5 см.)	<p>Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.</p>
3.	Высота ступени лестницы на путях эвакуации более 22 см (высота ступеней - 28,5 см).	<p>Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.</p>
4.	Помещение различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарной преградой (помещение пищеблока не отделено противопожарной преградой от др. помещений школы).	<p>Основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (электрощитовая).	<p>Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>«Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>

6.	Руководителем не организовано прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума (пож. минимум у директора 2012 год)	Основание: п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
----	---	--

За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание ст. 4.2. ч. 1 КоАП РФ

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

в соответствии с частью 2 статьи 2.1. КоАП РФ признать виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в соответствии с протоколом № 116-2-24-89, составленным инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Приозерского района Старцевой Е.А. за нарушение Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

согласно с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 152000 рублей

Объявить Хрол Анастасии Сергеевне

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии, вышестоящему государственному инспектору УНДиПР ГУ МЧС России по Лен. обл. адресу: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, в суде по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 21
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Разъяснить Хрол Анастасии Сергеевне

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии со статьей 32.2. КоАП России, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр

указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса. (телефон «доверия»: 8-(812)-57-99999).

Мне разъяснены порядок уплаты штрафа, права и обязанности предусмотренные КоАП РФ (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.1, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 статьи 25.4, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 статьи 25.5, статью 4.2, 30.1, статью 51 Конституции РФ)

Наименование получателя: ИНН 7839306722 КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Главное управление МЧС России по Ленинградской области) Банк получателя: Отделение Ленинградское БИК 044106001, Р/с 40101810200000010022, л/с 04451784560 ОКТМО 41639101 КБК 177 1 16 01201 01 0004 140, УИН 17700706420000980868


Назначение платежа: Штраф за нарушение требований пожарной безопасности согласно постановлению № _____ от _____.


(подпись)

Хрол Анастасия Сергеевна

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил 13.11.2020 (дата, подпись законного представителя юридического лица или отметка о направлении в адрес юридического лица постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление _____



Настоящее постановление вступает в законную силу «23» ноября 2020 г.

О Т М Е Т К А
об исполнении постановления

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 г.
исполнено _____
(указываются дата и номер финансового документа)