

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, д. 133, стр. 1, а/я 704, тел. 299-123, 22-67-99, E-mail: mchs19@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 24-00-11, E-mail: ugnp177@yandex.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Абаза, Аскизского и Таштыпского районов
с. Аскиз, ул. Красных Партизан, 51, тел./факс 8(39045) 92824, E-mail: ondaskiz@mail.ru
с. Таштып ул. Ленина, 61 А, тел./ факс 2-13-67, E-mail: ond-tashtyp@yandex.ru

**Предписание N 13 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
«Березка» в лице временно исполняющего обязанности заведующей Саголаковой Надежде Петровне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Республики Хакасия по пожарному надзору
№ 13 от « 01 » марта 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 Ф3
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 11 » февраля 20 19 г. по
10 ч. 00 мин. « 11 » марта 20 19 г. проведена плановая, выездная проверка
Широковым Денисом Николаевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) мероприятие по надзору,

*и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (заместителем главного государственного
инспектора г. Абаза, Аскизского и Таштыпского районов по пожарному надзору)*
в отношении: *Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения*
(наименование объекта надзора)

«Березка»
по адресу (ам): *Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Малые-Арбаты, ул. Октябрьская, 40 А*

совместно с: *Саголаковой Н.П.*

Руководствуясь ч. 1 ст. 151, ст. 4 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г., в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сроки устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
МБДОУ д/с «Березка», п. М-Арбаты, ул. Советская, 40 А				
1.	Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара с систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	ч.7 ст. 83 Ф3 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	31.04.19	
2.	Пожарный цит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в полном объеме согласно приложению 6 Правил противопожарного режима.	п. 482 Правил противопожарного режима в РФ;		

3.	Обеспечить наличие и работу эвакуационного освещения в круглосуточном режиме работы или включение его автоматически при прекращении электроснабжения рабочего освещения.	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ.		
----	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Абаза,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Аскизского и Таштыпского районов по пожарному надзору

Широков Д.Н.

« 11 » марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 11 » марта 20 19 г.

ВрИО заведующей МБДОУ детский сад «Березка»

Саголакова Н.П.

(должность, фамилия, инициалы)

