

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» мая 2025 г., 34250061000218152267

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суворовкинскому и
Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Волгоградской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» июня 2025 г., 10 час. 30 мин. № 2505/019-34/3-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, 33а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 26 » мая 2025 г., № 2505/019-34/3-ВО/Р, учетный номер проверки 34250061000218152267.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Щипанов Павел Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суворовкинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Волгоградская, р-н Суворовинский, г Суворовкино, ул Автострадная, Дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУРОВИКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 3430031119, адрес регистрации юридического лица: 404414, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКОВСКИЙ, СУРОВИКИНО, УЛ. АВТОСТРАДНАЯ, Д. 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» мая 2025 года, 09 час. 30 мин.

по «02» июня 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Первичные средства пожаротушения, а именно огнетушители, не имеют порядковых номеров. Место выявления нарушения: Р-н. Суворовинский, г. Суворовкино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 407 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие нумерацию первичных средств пожаротушения (огнетушители).

2. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на объекте не ведется (отсутствует). Место выявления нарушения: Р-н. Суворовинский, г. Суворовино, ул. Автострадная, д

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Завести и вести на постоянной основе журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие ведение журнала.

3. Объект не оснащен знаками пожарной безопасности, а именно не установлены фотолюминесцентные указатели путей эвакуации. Место выявления нарушения: Р-н. Суворовинский, г. Суворовино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Объект защиты оборудовать знаками пожарной безопасности, а именно фотолюминесцентными указателями путей эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие оборудование путей эвакуации фотолюминесцентными указателями путей эвакуации.

4. Эксплуатационные испытания пожарных металлических наружных открытых лестниц не проводились. Место выявления нарушения: Р-н. Суворовинский, г. Суворовино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести эксплуатационные испытания пожарных металлических наружных открытых лестниц.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие эксплуатационные испытания пожарных металлических наружных открытых лестниц.

5. На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнители в притворах. Место выявления нарушения: Р-н. Суворовинский, г. Суворовино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, установить приспособления для самозакрывания и уплотнители в притворах.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие установку приспособлений для самозакрывания и уплотнители в притвора.

6. Розетки имеют наружные повреждения. Место выявления нарушения: Р-н. Суворикинский, г. Суворикино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести ремонт (замену) розеток.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие устранение повреждений розеток.

7. Лица ответственные за пожарную безопасность объекта не имеют свидетельств о прохождении обучений. Место выявления нарушения: Р-н. Суворикинский, г. Суворикино, ул. Автострадная, д.9.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обучить ответственных лиц мерам пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие обучение ответственных лиц.

8. Напольное покрытие путей эвакуации не соответствует классу пожарной опасности здания. Место выявления нарушения: Р-н. Суворикинский, г. Суворикино, ул. Автострадная, д.9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.09.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Осуществить замену напольного покрытия, согласно классу пожарной опасности здания.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Материалы подтверждающие замену напольного покрытия, согласно классу пожарной опасности здания.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суворикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Щипанов Павел Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Щипанов Павел Алексеевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суворикинскому и Чернышковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: , e-mail: kalach_ond@mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

