



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

«05» апреля 2021 г.
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 68

По адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 19;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича от 01 марта 2021 г. № 68

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 «Снежинка» (Далее - МДОУ «Детский сад № 108»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 19; (ОГРН: 1031000005464, ИНН: 1001035720), Место нахождения объекта защиты чрезвычайно высокого риска – здания, сооружения, имущество, территория, расположенные по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 19.

Даты и время проведения проверки:

«15» марта 2021 года с 10 часов 10 минут по 12 часов 10 мин. Продолжительность 2 часа.

«05» апреля 2021 года с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 часа

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(наименование органа государственного контроля)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

и.о. заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 «Снежинка» Балабанова Елена Валерьевна
10 часов 00 минут 15 марта 2021 года


(подпись)

Лицо, проводившее проверку:

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (далее – Отдел) Ветошкина Светлана Алексеевна

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 «Снежинка» Балабанова Елена Валерьевна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен Расчет величины индивидуального пожарного риска на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 «Снежинка», расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 19» выполненные Обществом с ограниченной ответственностью «ДракарСтрой» 2019 г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	<i>Эвакуационные выходы не расположены рассредоточено.</i>	<i>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно</i>	МДОУ «Детский сад № 108»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
2.	Ширина лестничных площадок 0,9 м. менее ширины марша 1,35 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1 Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1. п. 4.4.2 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.	МДОУ «Детский сад № 108»
3.	Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.	
4.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке менее 1,35 м здания класса Ф1.1	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1...	МДОУ «Детский сад № 108»
5.	Ширина эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные	МДОУ «Детский сад № 108»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		выходы более 15 человек.	
6.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ППР РФ п. 54. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	МДОУ «Детский сад № 108»
7.	Не обеспечено исправное состояние систем средств обеспечения пожарной безопасности	ППР РФ п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	МДОУ «Детский сад № 108»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕ ВЫЯВЛЕНО

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕ ВЫЯВЛЕНО
нарушений НЕ ВЫЯВЛЕНО

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

метка о применении технических средств: средство измерений Дальномер лазерный PD4, регистрационный номер в Федеральном фонде по обеспечению единства измерений № 36524 - 07, заводской номер 075110359.

Прилагаемые документы: 1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты. 2. Проверочный лист от 05.04.2021 г.; 3. Предписание № 68/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 05.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Ветошкина Светлана Алексеевна
05.04.2021



С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

И.о. заведующего МДОУ «Детский сад № 108»
Балабанова Елена Валерьевна
05.04.2021

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
