

Заведующему МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска»
Сырниковой Ирине Михайловне

ул. 250 лет Челябинска, 14А,
г. Челябинск, 454000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 031963
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«26» февраля 2018 года

г. Челябинск

Я, государственный инспектор ОНДиПР №3 по пожарному надзору Александров Александр Андреевич, находясь в помещении отдела надзорной деятельности и профилактической работы №3 по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 400, каб. 304, рассмотрев: протокол № 24 об административном правонарушении, составленный 31.01.2018 г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ государственным инспектором ОНДиПР №3 по пожарному надзору Томским С.И., и материалы дел об административном правонарушении в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Сырникова Ирина Михайловна
2. Дата и место рождения: 21.11.1963 г.р.
3. Адрес места регистрации: г. Челябинск; ул. Бр. Кашириных, 134-227.
4. Место работы, учебы: МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска»
5. Занимаемая должность: заведующий
6. Заработная плата (иной заработок) сведения отсутствуют
7. Документ, удостоверяющий личность лица: паспорт гр. РФ серии 7508 № 381095 выдан отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском р-не г. Челябинска
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда нет

УСТАНОВИЛ:

31.01.2018 года в 11 час. 00 мин являясь заведующим МБДОУ «ДС № 9 г. Челябинска» допустила нарушения требований пожарной безопасности по адресу г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 14«А», а именно:

1. Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между помещениями склада (склад мягкого инвентаря) и коридором 1-го этажа не имеет требуемого предела огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона). Осн: ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.34 ч.3, ст.37 ч.3, ст.51 ч.3, ст.87, ст.88, ч.6, табл. 23.
2. Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между электрощитовой и коридором 1-го этажа не имеет требуемого предела огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона). Осн: ст. 34 ч. 3, ст. 37 ч. 3, ст. 51 ч. 3, ст. 87, ст. 88, ч. 6, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между помещениями прачечной (дверь №1) и коридором 1-го этажа не имеет требуемого предела огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона). Осн: ст. 34 ч. 3, ст. 37 ч. 3, ст. 51 ч. 3, ст. 87, ст. 88, ч. 6, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между помещениями прачечной (дверь №2) и коридором 1-го этажа выполнить с пределом огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона). Осн: ст. 34 ч. 3, ст. 37 ч. 3, ст. 51 ч. 3, ст. 87, ст. 88, ч. 6, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. Люк выхода на кровлю не противопожарный. (документы не представлены, при визуальном осмотре установлено, что люк обшит металлическим листом). Осн: п. 7.7 СП 4.13130.2013.

За что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем:

- издания распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

- разработки и утверждения плана устранения нарушений требований пожарной безопасности;

- обращения в соответствующие органы (учредителям) о необходимости выделения денежных средств на выполнение и соблюдение требований пожарной безопасности.

3. В течение 1 (одного) месяца со дня получения Вами настоящего представления необходимо сообщить о принятых мерах (по п. 2) в орган, должностному лицу, вынесшим данное представление.

Одновременно разъясняю, что в соответствии статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Настоящее представление может быть обжаловано Главному государственному инспектору ОНДиПР №3 по пожарному надзору по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, в течении 10 суток с момента его получения в рамках оспаривания постановления о назначении административного наказания (в порядке главы 30 КоАП РФ)».

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы №3
по пожарному надзору



А.А. Александров

Представление получил 27.02.2018 г. Сергеев С.М.

Представление направлено _____