

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (351) 791-29-64 gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Детский сад № 9 г. Челябинска»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 19 от 29.12.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. по 15 ч. 30 мин. 24.01.2018 г.; с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 31.01.2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Томским Ставром Игоревичем в помещениях, эксплуатируемых МБДОУ «ДС № 19 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 14 «А», совместно с заведующим Сырниковой Ириной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между помещениями склада (склад мягкого инвентаря) и коридором 1-го этажа выполнить с пределом огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.34 ч.3, ст.37 ч.3, ст.51 ч.3, ст.87, ст.88, ч.6, табл. 23	01.10.2018 г.	
2.	Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между электрощитовой и коридором 1-го этажа выполнить с пределом огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.34 ч.3, ст.37 ч.3, ст.51 ч.3, ст.87, ст.88, ч.6, табл. 23	01.10.2018 г.	
3.	Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.34 ч.3, ст.37 ч.3, ст.51 ч.3, ст.87, ст.88, ч.6, табл. 23	01.10.2018 г.	

	помещениями прачечной (дверь №1) и коридором 1-го этажа выполнить с пределом огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона).			
4.	Заполнение противопожарной преграды над дверным проемом (перегородка 1-го типа) между помещениями прачечной (дверь № 2) и коридором 1-го этажа выполнить с пределом огнестойкости EI 45. (перегородка выполнена из гипсокартона).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 ст.34 ч.3, ст.37 ч.3, ст.51 ч.3, ст.87, ст.88, ч.6, табл. 23	01.10.2018 г.	
5.	Люк выхода на кровлю выполнить в противопожарном исполнении.	СП 4.13130.2013, п. 7.7	01.10.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу 454091 г. Челябинск ул. Пушкина, 68, начальнику ОНДиПР № 3, заместителю начальника ОНДиПР № 3 (454084 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24-а), в Курчатовский районный суд г. Челябинска (454138 г. Челябинск, ул. Куйбышева, 30), в течение 15 дней с момента его получения. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.).

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 3
по пожарному надзору



С.И. Томский

« 31 » января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Стефанович И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Стефанович И.И.
(подпись)

« 31 » января 2018 г.