

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» мая 2025 г., 74250061000218201848

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» июня 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2505/003-74/11-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий Тракт, д 44

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» мая 2025 г., № 2505/003-74/11-ВО/П, учетный номер проверки 74250061000218201848.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Анисимов Семен Дмитриевич – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, г Челябинск, тракт Троицкий, Дом 44

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №89 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" ИНН 7451054178, адрес регистрации юридического лица: 454053, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК, ТРАКТ ТРОИЦКИЙ, Д. 40

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» июня 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «26» июня 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В коридоре, являющимся путём эвакуации, напротив групповой ячейки «Ромашка» допускается размещение мебели (шкафчики для переодевания, тумба, полочки, размещённые на стене). Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать размещения мебели на путях эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

2. Противопожарная дверь, отделяющая помещение «Пищеблок» от коридора, не оснащена устройством для самозакрывания. Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оснастить противопожарную дверь, отделяющую помещение «Пищеблок» от коридора, устройством для самозакрывания.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

3. Для отделки помещений («Бухгалтерия», «помещение Кладовщика», «Прачечная», «Кабинет Заведующего») детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., применяются декоративно-отделочные материалы с неустановленными показателями пожарной опасности, Материал отделки: обои, декоративная плёнка, ПВХ панели, линолеум, сертификаты на указанные материалы не предоставлены. Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Для отделки помещений детского сада, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1., применять декоративно-отделочные материалы с показателями пожарной опасности не выше, чем: для стен Г1, В2, Д2, Т2; для пола В2, Д2, Т2, РП1.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

4. На объекте защиты не организовано проведение работ по очистке вентиляционной камеры и воздуховодов от горючих отложений (отходов) с составлением соответствующего акта не реже 1-го раза в год (фактически в последний раз указанные работы проводились 25.05.2024, согласно представленного акта-сдачи услуг). Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать проведение работ по очистке вентиляционной камеры и воздуховодов от горючих отложений (отходов) с составлением соответствующего акта не реже 1-го раза в год.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

5. На объекте защиты не обеспечивается соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте на них (фактически, согласно паспорта на огнетушители, используемые в помещениях детского сада, срок эксплуатации указанных огнетушителей 10 лет, по истечении указанного срока должны быть проведены испытания на герметичность и состояние металлической емкости. По итогу указанные испытания не проводились. Год изготовления указанных огнетушителей 2008). Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты обеспечить соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте на них.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

6. На объекте защиты огнетушители не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (фактически огнетушители стоят на полу). Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

7. При обучении сотрудников объекта мерам пожарной безопасности отсутствует разделение на практическую и теоретическую части. Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Порядка. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 18.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Обучение должно содержать теоретическую и практическую части.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

При обучении сотрудников объекта мерам пожарной безопасности проводить разделение на практическую и теоретическую части.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

8. В отношении здания, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений. (Фактически предоставлена обобщённая инструкция на все здания). Место выявления нарушения: Нежилое помещение «ДС № 89 г. Челябинска» расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 44

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В отношении здания утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учётом специфики пожароопасных помещений.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, исполнительная документация, фото-видео материалы, а также иные документы, подтверждающие устранение данного нарушения.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору) Анисимов Семен Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Анисимов Семен Дмитриевич - Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору), телефон: 8+7(351)262-42-89, e-mail: s.anisimov@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

