



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 110gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 14 / 1 / 14

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Аленький Цветочек»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «22» марта 2018 г. по «05» апреля 2018 г. проведено мероприятие по надзору начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы

Мелиховым Григорием Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБДОУ д/с № 14 «Аленький цветочек» Мозговой С.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Гладильное помещение не оборудовано датчикам автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ № 123 ст. 51.52, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное), ППР в РФ п. 61.	01.04.2020	
2.	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки и покрытия пола горючих материалов не соответствующих требованиям (линолеум, ковровые дорожки). ППР в РФ п.	33, ФЗ № 123 ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.3.2.	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В квартале 20 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области

подполковник внутренней службы Мелихов Г.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«05» апреля 2018 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись, печать)

«05» апреля 2018 г.

Директор МБДОУ д/с № 14 «Аленький
цветочек» Мозговая С.Н.