

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУДО «Гостилицкая
детская школа искусств»
О.В. Любич
«14» октября 2024г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 23/24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств».
1.2. Адрес объекта: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: 2 этаж правого крыла, 207,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 м
1.4. Год постройки здания: 1972 последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: согласно плану-графику

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Гостилицкая детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности - муниципальное.
1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – дополнительное образование, культура.
2.2 Виды оказываемых услуг: -образование, дополнительное детей и взрослых.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 73 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет), нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 639-А, 688, 683, 681 489, 685, 463 684, 686, 685-А, до остановки в д. Гостилицы; в пешей доступности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> * - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г, У, К, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 639-А, 688, 683, 681 489, 685, 463 684, 686, 685-А, до остановки в д. Гостилицы: в пешей доступности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> * - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г, У, К, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; временно недоступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>нет закреплённой территории</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСР капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>организационные мероприятия</i>
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения **ПФХД**.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, У, О, С), ДЧ-И (К).

4.4. Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://gost-dsi.lmn.su>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» октября 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: от «14» октября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУДО «Гостилицкая
детская школа искусств»
О.В. Любич
«14» октября 2024г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23/24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств».
1.2. Адрес объекта: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: 2 этаж правого крыла, 207,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 м
1.4. Год постройки здания: 1972 последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: согласно плану графику на 2024-2025 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Гостилицкая детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности - муниципальное.
1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – дополнительное образование, культура.
2.2 Виды оказываемых услуг: -образование, дополнительное детей и взрослых.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 73 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет), нет.

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://gost-dsi.lmn.su>

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУДО «Гостилицкая
детская школа искусств»
О.В. Любич
«14» октября 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23/24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств».
1.2. Адрес объекта: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: 2 этаж правого крыла, 207,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0 м
1.4. Год постройки здания: 1972 последнего капитального ремонта:
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: согласно плану графику на 2024-2025 гг.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Гостилицкая детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.
1.8. Основание для пользования объектом безвозмездное пользование.
1.9. Форма собственности - муниципальное.
1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – дополнительное образование, культура.
2.2 Виды оказываемых услуг: -образование, дополнительное детей и взрослых.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 73 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет), нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 639-А, 688, 683, 681 489, 685, 463 684, 686, 685-А, до остановки в д. Гостилицы;
в пешей доступности.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> * - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (Г, У, К, О, С)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)
---	---	--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; временно недоступен для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет закрепленной территории
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения **ПФХД**.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, У, О, С), ДЧ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: <https://gost-dsi.lmn.su>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л. (фото 28)

Руководитель
рабочей группы

Члены рабочей группы
Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт
социальной практики» Потапов М.П.

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной
организации инвалидов «Центр экспертизы
и консультирования – «Доступная среда».
Ю.Ю. Платонова

представители организации,
расположенной на объекте Директор Албачин Д.В.
(Должность, Ф.И.О.)



к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

И Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)		1,2	Нет закрепленной территории

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

I Результаты обследования:

2. Главный вход.

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»

188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Поручни должны стоять с двух сторон марша лестницы. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы.		-установить поручни, следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)	ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет					-Установить пандус на высоту входной площадки. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020)	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,5,6		Все	-организовать подсветку входа, в темное время суток.	ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть		7,9		С	- контрастно выделить дверные ручки. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	ТСП
2.5	Тамбур	есть		8				
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)</i>		3-9	ТР, ТСР, КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14	Отсутствует своевременное получение тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, и т. д.)	С,К,Г	Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	ТСР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10, 11, 12	Внутренние лестницы не дублируются пандусом и/или другим подъёмным устройством.	О,С	-установить поручни вдоль марша лестницы (фото 10) (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)	ТСР, ТР.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		15, 17, 19	Информирующие обозначения помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками,	С	В зонах обслуживания МГН - при капитальном ремонте, снизить высоту порогов	КР, ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
 ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично всем;
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно условно,
 ВНД - недоступно.

Наименование структурно- функциональной зоны	Путь движения внутри здания		ДП-И (Г, У), ДЧ-И (С, О), ВНД (К)		ТСР, Опр. КР. ТР	
	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	

II Заключение по зоне:

3.6	Путь эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть					ОБЩИЕ требования к зоне	С	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Опр. ТСР
									входных дверей (не более 1,4 см). Увеличить ширину проема рабочего полотна до 0,9 м. Информирование посетителей внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки. 1,5 м	

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: При установке пандуса на высоту входной площадки. Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне входа. (По варианту «Б»).

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		16,18, 20		Г,С,К	Организовать места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 8.6.3 СП 59.13330.2020);	Орг.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне					все	Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	Орг :
-------------------------------	--	--	--	--	-----	--	-------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (У, О) ДУ-И (Г, С, К)		16,18,2 0	организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		21,22	Нет туалетных кабин, по габаритам соответствующих нормативным требованиям.	К, С, О	- необходима реконструкция помещения с приведением габаритов к нормативным требованиям, увеличения дверного проема и т.д. в соответствии с (п. 6.3.СП 59.13330.2020) - В санузле установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку, крючки для одежды и костылей. - Установить мнемосхему санузла	КР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно- функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)</i>		21,22	ТСР, КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 23/24
от «14» октября 2024 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»
188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		23-28		К,Г,О,У	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
6.2	Акустические средства	нет				С	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
6.3	Тактильные средства	нет		23,24, 25		С	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, О, Г, С, К)		19-22	организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (п. 6.5 СП 59.13330.2020).

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)
«28» октября 2024 г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Гостилицкая детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1.

Сведения об Объекте:

- часть здания: 2 этаж правого крыла, 207,5 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

Основание для пользования Объектом - безвозмездное пользование.

Форма собственности – муниципальное.

Административно-территориальная подведомственность – муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - дополнительное образование, культура.

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): - образование дополнительное детей и взрослых.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): - 73 чел.

Форма способа оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств» Любчик Ольги Валерьевны с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный: «нет, не соответствует К».
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, роллопандус: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствует О».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «да, не соответствует О»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет».
9. Дверные проемы входной зоны: «да»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствует К, С, О».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «нет»
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «нет».
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «есть, необходимо дополнить».
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «да».
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «есть».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «есть».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств» расположенного по адресу (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1 и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным условно (с посторонней помощью) (С, Г,У,О), временно недоступен для (К) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

МКОУДО «Гостилицкая детская школа искусств»

188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1



Фото № 1 – Подходы к объекту




Фото № 2 – Подходы к объекту




Фото № 3 – Наружная лестница.
Выделенные ступени марша лестницы.




Фото № 4 – Входная площадка




Фото № 5 – Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи.



Фото № 6 – Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 7 – Внешняя входная дверь.



Фото № 8 – Тамбур.



Фото № 9 – Внутренняя входная дверь. Тамбур.




Фото № 10 – Пути движения внутри здания (лестница).



Фото № 11 – Пути движения внутри здания (лестница).



Фото № 12 – Пути движения внутри здания (лестница).



Фото № 13 – Пути движения внутри здания



Фото № 14 - Пути движения внутри здания



Фото № 15 - Пути движения внутри здания (двери).




Фото № 16 – Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)



Фото № 17 – Пути движения внутри здания (двери).



Фото № 18 - Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)



Фото №19 – Пути движения внутри здания (двери).



Фото № 20 – Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)



Фото № 21 – Санитарно-гигиеническое помещение




Фото № 22 – Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 23 - Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи.



Фото № 24 – Информационная табличка, продублированная шрифтом Брайля.



Фото № 25 – Тактильная пиктограмма



Фото № 26 - Информация на объекте.



Фото №27 – Информация на объекте.




Фото № 28 – Информация на объекте.



РЕСУРСНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Лицензия № 2896 от 11 апреля 2017 года

Специалисты ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики» совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Центр Экспертизы и Консультирования - "Доступная Среда" помогут подобрать минимально необходимый комплект технических средств реабилитации (тактильные таблички с шрифтом Брайля, мнемосхемы; системы вызова помощи; оборудование для санузлов, входных узлов и т.д.) для организации доступности Вашего учреждения, а также установят и обучат правилам эксплуатации.

При необходимости получения дополнительных знаний в области формирования доступной среды и сопровождения инвалидов на объекте (инструктаж персонала, организация доступности предоставляемых услуг) с выдачей удостоверения о повышении квалификации по направлению «Доступная среда» (Лицензия на образовательную деятельность № 2896 от 11 апреля 2017 года) приглашаем на программы Ресурсного института социальной практики.

Контакты:

т. 8 (812) 600-43-79

эл. почта risp78@mail.ru

сайт <http://социоресурс.рф>

ВК: <https://vk.com/public203274477>

199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 6-8, литер А, помещение 84Н
тел. 8 (812) 600-43-79 эл. почта risp78@mail.ru сайт <http://социоресурс.рф>

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Гостилицкая детская школа
искусств» муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области**

188520, Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Гостилицы, ул. Центральная, д.1

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2024 год

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории).	<i>Нет закрепленной территории</i>
2		Зона: Вход.	
2.1	все	-организовать сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 83 от 28.10.2024
2.2	К	-установить пандус на высоту входной площадки.	
2.3	все	-контрастно выделить дверные ручки. -установить поручни. -предусмотреть подсветку входа в темное время суток.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации).	
3.1	все	- организовать сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 83 от 28.10.2024
3.2	К	- в зонах обслуживания МГН - при капитальном ремонте, снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см). Увеличить ширину проема рабочего полотна до – 0,9 м.	
3.3	С	-обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	
3.4	С	-установить информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки. 1,5м	
4		Зона: места обслуживания инвалидов.	
4.1	все	-места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные кабины).	
5.1	К	- необходима реконструкция помещения с приведением габаритов к нормативным требованиям, увеличения дверного проема и т.д.	

5.2	О	- установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку, крючки для одежды и костылей.	
5.3	С	- установить мнемосхему санузла	
6		Информационное обеспечение на Объекте.	
6.1	К, О, С, Г, У	- организовать сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения. - обеспечить получение своевременной информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.	Приказ № <i>РЗ от</i> <i>28.10.2024</i>
Дополнительные меры (при наличии).			
7		Зона: пути движения к объекту.	
7.1		- организовать информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта.	

V. Рекомендации:

При установке пандуса на высоту входной площадки. Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне входа. (По варианту «Б»).

Организовать:

- возможность с помощью сопровождающих лиц передвижения по объекту;
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта.

Директор МКОУДО «Гостилицкая
детская школа искусств»

М.П.  / О.В. Любич /



Председатель Региональной
общественной организации инвалидов
«Центр экспертизы и
консультирования – «Доступная
среда»

М.П.  / Ю.Ю. Платонова /

