



прокуратуру Старицкого района
прокурору района старшему
советнику юстиции
Т.А.Жегловой

Ответ
на представление от 30.11.2023г № 60-2023


В ответ на Ваше представление об устранении нарушений законодательства сообщая следующее.

1. Представление о нарушении законодательства было рассмотрено на собрании коллектива МБОУ «Емельяновская СОШ» в присутствии помощника прокурора Старицкого район Широковой А.В. 05.12.2023г .
2. Были приняты незамедлительные меры, направленные на устранение нарушений вышеуказанных норм действующего законодательства:
 - во избежание загрязнения песка приобретен тент для песка
 - унитаз , который находился в неисправном состоянии заменен на новый
 - для замены чугунной ванны . которая имеет дефекты. в виде коррозии металла подана заявка в отдел образования Администрации Старицкого муниципального округа на замену ванны
 - дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь убраны в недоступное для детей место (шкаф, который закрыт на ключ)
 - акт проверки состояния огнезащитного покрытия составлен с указаниями результатов проверки.
 - в месте установки приемно – контрольных приборов размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты
 - на остекленной двери на выходе из спальни установлены защитные решетки высотой 1,2 м с обеих сторон
 - программы противопожарного инструктажа приведены в соответствии с законодательством (Приказа МЧС России от 18.11.2021г п.3.20 , п.9
 - в ООО «Партнер» подана заявка на составление проектно – сметной документации по замене системы противопожарной защиты объекта (АПС).
3. Вынесено взыскание в виде замечания завхозу дошкольной группы МБОУ «Емельяновская СОШ» Бойцовой Анастасии Александровне за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и отсутствие должного контроля за действиями обслуживающего персонала
4. Вынесено взыскание в виде замечания помощнику воспитателя дошкольной группы Петровой Анне Владимировне за несоблюдение требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 за хранение дезинфицирующих средств в местах .доступных детям
5. Вынесено взыскание в виде замечания воспитателю дошкольной группы МБОУ «Емельяновская СОШ» Тарановой Любовь Владиславовне за несоблюдение требований п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 (песочница в отсутствии детей не была закрыта)

Приложение:

- 1 Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий
2. Муниципальный контракт № 8 на поставку товара от 8.12.2023 г
3. Приказ от 06.12. 2023 г. № 182-к «О вынесении замечания»

Директор МБОУ «Емельяновская СОШ»



Т.В.Томилина