



(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

п. 3.1.2. - групповые площадки для прогулок дошкольных групп не отделены друг от

а зелеными насаждениями.

3.1.2. - на территории групповых площадок установлен 1 один теневой навес, что является нарушением – теневых навесов на прогулочных площадках детей дошкольного возраста должно быть установлено по количеству групп, в данном случае – не менее 2-х теневых навесов.

п. 2.5.2. - в групповой старшей группы линолеумное покрытие пола устарело, имеет повреждения, неровности и дефекты, в которые забивается пыль и грязь и затрудняется проведение качественной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств.

п. 2.4.8. - кровати в спальне старшей группы не имеют твердого ложа (установлены кровати с пружинным блоком).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В коридоре 2 этажа заменить линолеумное покрытие пола, в соответствии с требованиями законодательства.
- 2) В кабинете информатики заменить отделку (обшивку) железной двери, в соответствии с требованиями законодательства..
- 3) Отделить друг от друга групповые площадки для прогулок дошкольных групп посредством зеленых насаждений в соответствии с требованиями законодательства.
- 4) Установить 2-й теневой навес на территории групповых прогулочных площадок детей дошкольного возраста, в соответствии с требованиями законодательства.
- 5) В групповой старшей группы заменить линолеумное покрытие пола, в соответствии с требованиями законодательства.
- 6) Заменить кровати с пружинным ложе в спальне старшей группы, на кровати с твердым ложе, в соответствии с требованиями законодательства.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Емельяновская средняя общеобразовательная школа имени М.В.Захарова"

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, тел./факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Ржеве



Черненко О.А.


(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » 05 2023 г.

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: