



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Старицкого района**

ул. Советская, д. 4, г. Старица,
Тверская область, 171360

10.11.2023 № 60-2023

Директору МБОУ «Емельяновская СОШ»

Томилиной Т.В.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой Старицкого района в рамках надзора за соблюдением законодательства прокуратуры Тверской области осуществлена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в дошкольной группе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емельяновская средняя общеобразовательная школа имени М.В. Захарова» (далее – МБОУ «Емельяновская СОШ»), расположенном по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, с. Емельяново, ул. Сотчино, д.19.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся, проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий (п. п. 2, 10 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-

СТ (23) № 000474

Прокуратура Старицкого района Тверской
области
№ 20280028-60-2023/Прдп288-23-20280028

эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

В нарушение указанного требования в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» песочница во избежание загрязнения песка не закрывается.

В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

В нарушение указанного требования в туалете дошкольной группы МБОУ «Емельяновская СОШ» один унитаз находится в неисправном состоянии. Кроме того, чугунная ванна имеет дефекты, в виде коррозии металла.

В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей.

В нарушение указанного требования в помещении туалета дошкольной группы МБОУ «Емельяновская СОШ» на подоконнике хранились дезинфицирующие средства, доступ к которым для детей не ограничен, в помещении туалета хранился уборочный инвентарь.

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная

документация хранится на объекте защиты

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» по результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения составлен акт проверки состояния огнезащитного покрытия без указания результатов проверки.

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный Приказом МЧС России от 19.03.2020 года № 194

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в

специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» на остекленной двери на выходе из спальни не предусмотрены защитные решетки высотой не менее 1,2 м с обеих сторон двери.

В силу п. п. 3, 20 Приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной

группе МБОУ «Емельяновская СОШ» обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности в организации не содержит практическую часть, а также проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа.

В соответствии с п. 9 Приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.

В нарушение указанных требований на момент проверки в дошкольной группе МБОУ «Емельяновская СОШ» противопожарные инструктажи проводятся не по разработанным и утвержденным руководителем организации программам.

Допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МБОУ «Емельяновская СОШ» и подлежат устранению в полном объеме.

Приведенные в настоящем представлении обстоятельства указывают на необходимость применения мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за допущенные нарушения закона, в порядке, установленном ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов общества и государства и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.

2. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Старицкого района в письменной форме в установленный законом срок.

Согласно ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

За умышленное неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, виновное должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района
старший советник юстиции



Т.А. Жеглова