

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Zubцовскому,
Старицкому и Оленинскому районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 127 / 1 / 66

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» в лице
директора Томилиной Татьяны Викторовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника ОНД и ПР по Ржевскому, Zubцовскому, Старицкому,
Оленинскому районам Иванова А.Ю.

(наименование органа ГПН)

№ 127 от "08" мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период

"27" мая 2019 г. с 13 час. 45 мин. до 14 час. 45 мин. Продолжительность 1 ч

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч.

проведена внеплановая проверка

Горбуновой Мариной Сергеевной, государственным инспектором Ржевского, Zubцовского,
Старицкого и Оленинского районов по пожарному надзору, начальником отделения ОНД и ПР по
Ржевскому, Zubцовскому, Старицкому и Оленинскому районам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» по адресу: Тверская
область Старицкий район, Емельяновское сельское поселение, Село Емельяново, ул. Школьная,
дом 9

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Емельяновская СОШ» Томилиной Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Вид нарушения: Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Мероприятия по устранению: Обеспечить наличие исполнительной документации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года пункт 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными	До 01.09.2019г. включительно	

стандартами и оформляет акт проверки. (Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.

Всего
Служба

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки по 3 квартале 2019 г

Государственный инспектор Ржевского, Зубцовского, Старицкого и Оленинского районов по пожарному надзору, начальник отделения ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Горбунова М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " мая 20 19 г.



Предписание для исполнения получил(а):

✓ *St*
(подпись)

" 27 " *милл* 20 19 г.

Директор МБОУ «Емельяновская СОШ»
Старицкого района Томила Татьяна
Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)