

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Старица и Старицкому району Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Старица, ул. Карла Маркса д. 14а (48232) 2-34-16, ondprstarica@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В. ЗАХАРОВА" в лице законного представителя – директора Томилиной Татьяны Викторовны, должностному лицу – директору Томилиной Татьяне Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору А.А. Евдокимова

(наименование органа ГПН)

№ 1 от "11" января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №

69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"19" января 20 21 г. с 12 час. 10 мин. до 14 час. 10 мин. Продолжительность 2ч.

"19" января 20 21 г. с 14 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин. Продолжительность 2ч.
проведена плановая проверка

- Ратниковым Павлом Игоревичем, начальником отделения – главным государственным инспектором города Старица и Старицкого района Тверской области по пожарному надзору.

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В. ЗАХАРОВА" по адресам : 171370, Тверская область, Старицкий район, село Емельяново, улица Школьная, 9; Тверская область, Старицкий район, село Емельяново, улица Сотчино

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ " ЕМЕЛЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В. ЗАХАРОВА " Томилиной Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Нарушение: Полнота и достоверность сведений, содержащиеся в декларации пожарной безопасности, не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» При составлении декларации пожарной	До 01.05. 2021 г.	

	<u>Мероприятия по устранению:</u> Переработать декларацию в соответствии с актуальными требованиями, предоставить на регистрацию	безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.	включительно
2.	<u>Нарушение:</u> Руководителем организации не проведены работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) <u>Мероприятия по устранению:</u> Провести работу по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.05.2021 г. включительно
3	<u>Нарушение:</u> Руководителем организации не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты <u>Мероприятия по устранению:</u> Организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.05.2021 г. включительно
4	<u>Нарушение:</u> Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты <u>Мероприятия по устранению:</u> Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.05.2021 г. включительно
5	<u>Нарушение:</u> Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программ дополнительного профессионального образования <u>Мероприятия по устранению:</u> Разработать программы противопожарного инструктажа или программы дополнительного профессионального образования, предоставить на согласование в ОНД и ПР	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; п. 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	До 01.05.2021 г. включительно

		Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.		
6	<u>Нарушение:</u> _____ Руководителем организации не организована работа по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (ПАК «Стрелец – мониторинг за 2 квартал), обеспечивающая исправное состояние указанных средств. Работа осуществляется с учетом инструкции изготовителя на технические средства (1 раз в квартал) <u>Мероприятия по устранению:</u> Организовать работу по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (предоставить акт работоспособности ПАК «Стрелец – мониторинг за 2 квартал 2020 года)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	До 01.05. 2021 г. включительно	
7	<u>Нарушение:</u> _____ Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил <u>Мероприятия по устранению:</u> _____ Переработать инструкцию в соответствии с Правилами	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее – руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	До 01.05. 2021 г. включительно	
8	<u>Нарушение:</u> В спортивном зале применено покрытие пола с неизвестными показателями пожарной опасности при допустимом КМ2 <u>Мероприятия по устранению:</u> _____ Предоставить сертификаты соответствия на продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной	До 01.05. 2021 г. включительно	

		пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен, спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.		
9	<u>Нарушение:</u> В помещении сторожа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника <u>Мероприятия по устранению:</u> Предусмотреть защитную конструкцию светильника	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	До 01.05. 2021 г. включительно	
10	<u>Нарушение:</u> Планы эвакуации на 1 этаже не обеспечивают соответствующую понятную информацию для находящихся в здании людей <u>Мероприятия по устранению:</u> Переработать планы эвакуации	ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также <u>иные документы</u>, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ФЭС должна обеспечивать соответствующей понятной информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли организованно эвакуироваться из любого места.	До 01.05. 2021 г. включительно	
11	<u>Нарушение:</u> На путях эвакуации, у двери эвакуационного выхода в холле № 2 устроен гардероб <u>Мероприятия по устранению:</u> Освободить пути эвакуации	п. 16(ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года	До 01.05. 2021 г.	

		На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;	включительно	
12	<u>Нарушение:</u> У эвакуационного выхода из холла № 2 под лестничной клеткой обустроено подсобное помещение <u>Мероприятия по устранению:</u> Опечатать подсобное помещение	п. 16(к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года На объектах защиты запрещается: На объектах защиты запрещается: к.) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;	До 01.05.2021 г. включительно	
13	<u>Нарушение:</u> В помещении архива, склада в пищеблоке. Кладовой овощей, помещении сторожа не обеспечено размещение на дверях с наружной стороны их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» <u>Мероприятия по устранению:</u> Предусмотреть размещение на дверях с наружной стороны в помещении архива, склада в пищеблоке, кладовой овощей, помещении сторожа их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	До 01.05.2021 г. включительно	

Тверская область, Старицкий район, село Емельяново, улица Сотчино:

14	<u>Нарушение:</u> Полнота и достоверность сведений, содержащиеся в декларации пожарной безопасности, не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации <u>Мероприятия по устранению:</u> Переработать декларацию в соответствии с актуальными требованиями, предоставить на регистрацию	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с <u>частями 1 и 2</u> настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.	До 01.05.2021 г. включительно	
15	<u>Нарушение:</u> Руководителем организации не проведены работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) <u>Мероприятия по устранению:</u> Провести работу по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.05.2021 г. включительно	
16	<u>Нарушение:</u> План эвакуации не обеспечивает соответствующую понятную информацию для находящихся в здании людей	ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 ГОСТ Р	До 01.05.2021 г.	

	<u>Мероприятия по устранению:</u> Переработать план эвакуации	12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. ФЭС должна обеспечивать соответствующей понятной информацией находящихся в здании людей с тем, чтобы они могли организованно эвакуироваться из любого места.	г. включительно
17	<u>Нарушение:</u> Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты <u>Мероприятия по устранению:</u> Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 01.05.2021 г. включительно
18	<u>Нарушение:</u> Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования <u>Мероприятия по устранению:</u> Разработать программы противопожарного инструктажа или программы дополнительного профессионального образования, предоставить на согласование в ОНД и ПР	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; п. 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти,	До 01.05.2021 г. включительно

		уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.		
19	<u>Нарушение:</u> Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил <u>Мероприятия по устранению:</u> Переработать инструкцию в соответствии с Правилами	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	До 01.05.2021 г. включительно	
20	<u>Нарушение:</u> Отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия кровли (не реже 1 раза в год) <u>Мероприятия по устранению:</u> Провести проверку состояния огнезащитного покрытия кровли (не реже 1 раза в год) с предоставлением акта	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.	До 01.05.2021 г. включительно	
21	<u>Нарушение:</u> В санузле эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника <u>Мероприятия по устранению:</u> Предусмотреть защитную конструкцию светильника	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	До 01.05.2021 г. включительно	
22	<u>Нарушение:</u> В помещениях детских групп, на путях эвакуации применено покрытие пола с неизвестными показателями пожарной опасности при допустимом КМ2 <u>Мероприятия по устранению:</u> Предоставить сертификаты соответствия на продукцию, которая подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года; ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также	До 01.05.2021 г. включительно	

	зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки во 2 квартале 2021 г

Начальник отделения – главный государственный инспектор
г.Старица и Старицкого района Тверской области по
пожарному надзору Ратников П.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 19 ” января 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

“ 19 ” января 20 21 г.

Директор МБОУ "Емельяновская СОШ"
Томилина Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)