

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 984/390-п

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"18" ноября 2013 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26  
(место вынесения)

Должностное лицо – специалист-эксперт отдела санитарного надзора Бондарева Александра Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

в ходе проведения внеплановой проверки (административного расследования)  
(плановой, внеплановой)

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов,  
на основании Акта проверки от 27 сентября 2013г. № 984 МДОУ «Детский сад № 71»

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п. 3.9 (для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на 1 ребенка).

п. 11.5 (рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий).

п. 11.6 (Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой).

п. 8.5 (сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1.5 часа);

5.2. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

5.3. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону - теплые тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.

5.4. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

8.3. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю МДОУ «Детский сад № 71», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 20** (ИФНС России по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 05.04.2000г, ОГРН10210000542881, ИНН 1001035505).

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1	Обеспечить оборудование игровых площадок на территории детского сада в соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.04.2015г.
2	Обеспечить отделку помещений групп в соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;	01.04.2015г.
3	Обеспечить ограждение приборов отопления в соответствии с требованиями п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;	01.04.2015г.

О выполнении предписания в срок до 01.04.2015 специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Бондаревой А.В;

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора

А.В. Бондарева

(должность лица, уполномоченного  
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Ознакомлен(а): \_\_\_\_\_  
руководитель учреждения (ФИО)

Получил(а): « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 года