

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@sampo.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 233 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского
городского округа "Центр развития ребенка - Детский сад № 71 "Золотая рыбка"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п./владельца, собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

города Петрозаводска

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 233 от 05.05.2015

ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"

в период: 26.05.2015 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

в период: 11.06.2015 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

в период: 16.06.2015 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин.

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

Инспектором ОНД г. Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия старшим
лейтенантом внутренней службы Критенко Михаилом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского
округа "Центр развития ребенка - Детский сад № 71 "Золотая рыбка"

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном по адресу:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, 20

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Мяделец Татьяна Львовна - заведующий, Малкова Елена Васильевна - заместитель заведующего по

АХР

участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<p>Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ("Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности". Статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).</p>				
<p>Нарушены требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>				
1	<p>Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ("Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации").</p>	01 июня 2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Инспектор ОНД
г. Петрозаводска Критенко М.С.**

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

16.06.2015


Предписание для исполнения получил:

**Варежкина Марина Васильевна - И.о.
заведующего**

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

16.06.2015




(подпись)

М.Л.П.


(подпись)