

(Типовая форма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кимры и Кимрскому району Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кимры
(место составления акта)

“ 19 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу/адресам: Тверская область, Кимрский район, с. Ильинское, ул. Центральная, 5 а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Кимры и Кимрского района по пожарному надзору Пушкаренко Д.М. № 24 от 01.04.2019 г.

была проведена (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МДОУ детский сад «Тополёк»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Кимры и Кимрскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Ахмедова А.А. 01.04.19 г. 09:30 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Беляева Юлия Анатольевна, государственный инспектор по пожарному надзору по г. Кимры и Кимрскому району.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк»

Ахмедова Аида Аслановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. (ФЗ-69 от 21.12.94 ст. 20; ФЗ-123 от 22.07.2008 статьи 6,4; постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 50) И.о. заведующего Ахмедова А.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

нарушений не выявлено **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 24/1/8, Протокол № 33

Подписи лиц, проводивших проверку:

Беляева Ю.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедова Аида Аслановна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь ул. Дарвина, д. 12

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кимры ул. Шевченко, д. 39, тел. 3-19-32

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 24 / 1 / 8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедовой Аиде Аслановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Кимры и Кимрского района по пожарному надзору Пушкаренко Д.М.

№ 24 от «01» апреля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «11» апреля 20 19 г. по 12 ч. 00 мин. «19» апреля 20 19 г.

проведена проверка Государственным инспектором по пожарному надзору по г. Кимры и Кимрскому району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

старшим лейтенантом внутренней службы Беляевой Юлией Анатольевной

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Здания, помещений и территории МДОУ детский сад «Тополёк»

наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Тверская область Кимрский район, с. Ильинское, ул. Центральная, 5 а

совместно с И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедовой Аидой Аслановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Строк устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	ФЗ-69 от 21.12.94 ст. 20; ФЗ-123 от 22.07.2008 статьи 6,4; постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 50	01.06.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Кимры и
Кимрскому району Беляева Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Ю.А. Беляева

(подпись)

“ 19 ” апреля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Ахмедова А.А.
(подпись)

И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедова А.А.
(должность, фамилия, инициалы)

“ 19 ” апреля 20 19 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Тверской области)

Отдел НД и ПР по г. Кимры
и Кимрскому району

171506, Тверская обл. г. Кимры, ул. Шевченко д. 39

тел. (факс) 8 (48236) 3-19-32

« 19 » _____ апреля _____ 2019 г.
№ 33

И.о. заведующего МДОУ
детский сад «Тополёк»
Ахмедовой Аиде Аслановне
Кимрский район, с. Ильинское, ул.
Центральная, 5 а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

19.04.2019 г.

г. Кимры
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Кимры и Кимрского района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району старший лейтенант внутренней службы Беляева Юлия Анатольевна.

рассмотрела постановление № 33 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 19.04.19 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедову Аиду Аслановну

Материалами установлено, что

И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк»
Ахмедова Аида Аслановна

не обеспечила выполнение

требований пожарной безопасности

19.04.19 в 12 часов 00 мин в здании МДОУ детский сад «Тополёк» по адресу: Тверская область
Кимрский район, с. Ильинское, ул. Центральная, 5 а
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ),
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390
от 25.04.2012 г.

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

номера статей /пунктов/, нарушение которых допущено

выявлены нарушения:

Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке циклонов, фильтров и
воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (постановление
правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 50).

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О
пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью ч. 1,
ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны И.о. заведующего МДОУ детский сад «Тополёк» Ахмедовой А.А. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в здании и помещениях МДОУ детский сад «Тополёк» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
г. Кимры и Кимрского района
по пожарному надзору
инспектор ОНД и ПР
по г. Кимры и Кимрскому району
ст. лейтенант внутренней службы Беяева Ю.А.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 19.04.2019  /Ахмедова А.А./