



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Республике Карелия**

ул. Володарского, д. 26, г. Петрозаводск, 185003,  
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail [sanepid@karelia.ru](mailto:sanepid@karelia.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 28.01.2022 № 556/13-П**

Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Кабонен Анной Александровной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» октября 2021г. № 556 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 «Незабудка», ИНН: 1001035689, ОГРН: 1031000014275

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

п. 151 СанПиН 1.2.3685-21 в соответствии с которым Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54.

п. 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Обучающиеся, воспитываемые и оздоравливаемые обеспечиваются мебелью в соответствии с их постом и возрастом.

- Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом
- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
- п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.
- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями.
- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.
- п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м<sup>2</sup>.
- п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которым нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.

#### Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

Помещения, возраст		Норматив, не менее
1		2
Организации для детей до 7 лет		
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для	до 3-х лет	2,5 м <sup>2</sup> /чел.
	3 - 7 лет	2,0 м <sup>2</sup> /чел.

занятий		
---------	--	--

п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 «Незабудка», ИНН: 1001035689, ОГРН: 1031000014275, юридический адрес: Карелия республика, город Петрозаводск, улица Архипова (Перевалка Р-Н), 20 А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, расстановке кроватей и установке санитарно-технического оборудования в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21	10.09.2023
2.	Обеспечить выполнение требований к уровням искусственной освещенности в помещениях групповых №№2-7 в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 151 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	10.09.2023
3.	Обеспечить выполнение требований к отделке помещений детского сада в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно: <u>устранить дефекты отделки напольного покрытия</u> в группе №4 «Лучики» (в буфетной, в санузле), в группе «Бабочка» №7 (в буфетной, в санузле), в группе № 1 «Ромашки» (в спальне; в буфетной), в группе №3 «Колокольчики» в санузле; в буфетной; в группе №6 «Василек» в санузле) на пищеблоке (в моечной зоне) <u>Устранить дефекты отделки потолка</u> - в группе № 1 «Ромашки» (в санузле), в группе №2 «Семицветик» (в раздевальном помещении, в санузле;в буфетной).в группе №3 «Колокольчики» (в групповой, спальне), в группе №6 «Василек» (в раздевальном помещении); <u>Устранить дефекты отделки стен:</u> в группе «Бабочка» №7 (в буфетной, в помещении санузла), в группе № 1 «Ромашки» (в спальнях, в санузле), В группе №2 «Семицветик» (в спальне, в санузле ; в буфетной); в группе №3 «Колокольчики» (в спальне), в общем коридоре детского сада у входа в здание, в группе № 5 (в раздевальном помещении, в спальне, в санузле). Группа №6 «Василек» ( в групповой, в спальне, в санузле), на	10.09.2023

	пищевых блоках (в сырой зоне в складском помещении)	
4.	Обеспечить выполнение требований к проветриванию помещений в соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, а именно: в группе №2 «Семицветик» в санузле обеспечить исправное состояние всех оконных створок	10.09.2023
5.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 2.4.11, СП 2.4.3648-20, а именно: В группе №2 «Семицветик», в группе №6 «Василек»	10.09.2023
6.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию пищеблока в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, а именно: Для приготовления пищи обеспечить наличие кухонной посуды из нержавеющей стали, без дефектов.	10.09.2023
7.	Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21	10.09.2023
8.	Обеспечить выполнение требований к обследованию технического состояния системы вентиляции в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	10.09.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 «Незабудка»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

А.А.Кабонен



(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 22 2022 г.    
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: