

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности
города Петрозаводска
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Карелия
(Наименование органа Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

« 28 » апреля 2020 г.

Регистрационный № 86-401-000-70-02233

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 «Незабудка» (сокращенное наименование – МДОУ «Детский сад №103»). Функциональное назначение: Ф 1.1.

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1031000014275

Идентификационный номер налогоплательщика: 1001035689

Место нахождения объекта защиты: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Архипова, 20А

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 20 А; телефон/факс: 8 (8142) 72-27-09; электронный адрес: mdou103nezabudka@yandex.ru

№ п/п	Наименование раздела
1.	2.
I.	<p data-bbox="386 345 1305 393"><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></p> <p data-bbox="298 422 1387 665">В соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ на объекте защиты проведен расчет пожарного риска. Полученное значение индивидуального пожарного риска по результатам проведения расчета составляет $Q_n=0,2268 \times 10^{-6}$, что не превышает нормативное значение, предусмотренное ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ $Q_n=1,0 \times 10^{-6}$, т.е. выполняется условие $Q_n < Q_n^*$.</p> <p data-bbox="298 654 1387 725"><small>(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)</small></p> <p data-bbox="294 736 1387 975">В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ для объекта защиты разработан комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.</p> <ol data-bbox="289 968 1387 1984" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="289 968 1387 1174">1. Выполнить монтаж и подключение к существующей системе СОУЭ дополнительных речевых оповещателей в здании таким образом, чтобы звуковые сигналы СОУЭ обеспечивали уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях <li data-bbox="289 1185 1387 1355">2. Выполнить перенос существующих дымовых пожарных извещателей в защищаемых помещениях таким образом, чтобы горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляло не менее 0,5 метра <li data-bbox="289 1367 1387 1537">3. Выполнить монтаж дымовых пожарных извещателей в тамбурах наружных эвакуационных выходов на первом этаже здания, вновь смонтированные дымовые пожарные извещатели подключить к существующей системе АПС <li data-bbox="289 1548 1387 1676">4. Выполнить перенос существующих речевых оповещателей в защищаемых помещениях таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей составляло не менее 150 мм <li data-bbox="289 1687 1387 1882">5. Выполнить устройство АВР (автоматического ввода резерва) в вводном распределительном устройстве в здании МБДОУ ДС №103 «Незабудка», для бесперебойного переключения электросети между двумя источниками питания, ведущими от трансформаторной подстанции АО «ОРЭС-Петрозаводск» <li data-bbox="289 1893 1387 1984">6. Выполнить установку резервного источника питания систем противопожарной защиты здания с необходимым количеством

	<p>аккумуляторов</p> <p>7. Установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах в дверях, отделяющих лестничные клетки от остальных помещений здания</p> <p>8. Выполнить соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, кладовые, электрощитовая и т.д.) от остальных помещений здания. В проемах указанных помещений следует установить противопожарные 2-го типа двери с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30</p>
II.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p align="center"><u>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек</u></p> <p align="center"><small>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</small></p>
III.	<p align="center"><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <p align="center"><small>(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)</small></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 339, 340, 343, 395, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 480, 486. 2. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 27, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 50, ст. 53, ст. 54, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст. 63, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 126, ст. 127, ст. 134, ст. 137, ст. 138, ст. 144, ст. 145. 3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27. 4. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14. 5. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20,

5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.

7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А.

8. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14

9. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.

10. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.

11. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г.

12. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.5, 4.1.6.

13. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) п.: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, приложение А, приложение Б.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий
МДОУ «Детский сад №103» Малафеева В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Малафеева
(подпись)

«27» 04 2020 г.

