


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 «Незабудка» (сокращенное наименование МДОУ «Детский сад № 103»)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МДОУ «Детский сад №103»



## **ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта**

От 12.01.2021 г. № 5

### **I. Общие положения**

- 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает обязательные для исполнения требования о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 103 «Незабудка», расположенному по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 20а и на прилегающей к нему территории.
- 1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.56 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).
- 1.3. Настоящая Инструкция должна размещаться на посту охраны.

### **II. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный сторож ДОЛЖЕН:**

- 2.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон.
- 2.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.
- 2.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).
- 2.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
  - 2.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
  - 2.4.2. Сообщить о пожаре одному из дежурных по графику администратору по следующим телефонам:  
Малафеева Вера Николаевна, заведующий – 8921 450 0545

Воронина Светлана Вениаминовна, заведующий хозяйством – 8911 412 9260

Ермолаева Арина Александровна, старший воспитатель – 8921 450 4004

Петошина Анна Викторовна, инспектор по кадрам – 8953 545 5269

2.4.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

2.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

2.5.1. Осуществить сброс сигнала;

2.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из дежурных по графику администратору по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 76-96-40 или 56-01-85;

2.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

2.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

2.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в разделе.

### **III. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный сторож ДОЛЖЕН:**

3.1. Сообщить о сигнале одному из дежурных по графику администратору по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

3.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 76-96-40 или 56-01-85;

3.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

### **IV. При заступлении на дежурство дежурный сторож ОБЯЗАН:**

4.1. Убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

4.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

4.3. Убедиться, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

4.4. Убедиться, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

4.5. В случае обнаружения новых отключений и неисправностей - сообщить одному из дежурных по графику администратору по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам 76-96-40 или 56-01-85;

4.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

### **V. Обо ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в Журнале учёта сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта.**

Настоящая

---

инструкция  
разработана

Заведующий  
Должность

*Малафеева*

В.Н. Малафеева  
Ф.И.О.

12.01.2021 г.  
дата

Согласовано

Ответственный за  
пожарную  
безопасность  
здания

*Воронина*

С.В. Воронина  
Ф.И.О.

12.01.2021 г.  
дата

С Инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта от 30.12.2020 г. № ИОТ-056-2020 ознакомлен:

№	Ф.И.О. работника	Должность	Подпись	Дата
1.	Малафеева Вера Николпевна	Заведующий	<i>Малафеева</i>	15.01.21
2.	Воронина Светлана Вениаминовна	Заведующий хозяйством	<i>Воронина</i>	15.01.2021
3.	Ермолаева Арина Александровна	Старший воспитатель	<i>Ермолаева</i>	15.01.2021
4.	Петошина Анна Викторовна	Инспектор по кадрам	<i>Петошина</i>	15.01.2021
5.	Астратов Валерий Николаевич	Сторож	<i>Астратов</i>	15.01.2021
6.	Данилов Николай Семенович	Сторож	<i>Данилов</i>	15.01.2021
7.	Критт Ольга Алексеевна	Сторож	<i>Критт</i>	15.01.21.
8.	Лавренюк Александр Юрьевич	Сторож	<i>Лавренюк</i>	15.01.21
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				