



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

170031, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по Тверской области,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Водозарского, 46 А, тел. 9-23-51 E-mail: ond_torzhok@69.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 76/1/52**

(содержит информацию о нарушении, ответственности за нарушение для субъектов мероприятия)

период проведения мероприятия, дата, время, адрес проведения мероприятия (содержит информацию о месте проведения мероприятия, адрес, время, дата, время проведения мероприятия)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению Основная общеобразовательная
школа п. Красное знамя

(содержит сведения о контролируемом лице, о наименовании которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 76 от «13» мая 2022 года,
в период с «24» мая 2022 г. по «27» мая 2022 г.

Государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору старшим инспектором ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области лейтенантом внутренней службы Кириллом Константином Александровичем,

(содержит фамилию, имя отчество (при наличии), звание (по общему личному делу), наименование должности инспектора органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) действие: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа
п. Красное знамя - Образцова Ольга Викторовна

(содержит фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2000 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	В помещении группы дошкольного образования отсутствует второй эвакуационный выход.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.3,4 ст.4, п.1 ст.6, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 5.1.3, 5.2.4), правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 23.	01.02.2023 г.	
2.	Не предоставлены документы о проведении работ по отсечке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составленным соответствующего акта	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 44.	01.02.2023 г.	
3.	Не предоставлено документов о проведение не реже 1 раз в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 9.	01.02.2023 г.	
4.	Помещение кладовой, расположенное на втором этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст. 4, п. 1 ст.6, приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Приложение «А») и «Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) п. 54.	01.02.2023 г.	
5.	Ручной пожарный извещатель, расположенный у центрально-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»	01.02.2023 г.	

го входа, закреплен на высоте более (1,5 ± 0,1) м. от уровня пола до органа управления.

сти», ст. 37, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 3, 4 ст.4, п. 1 ст.6, приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.27, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. 54

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Образцова Ольга Викторовна директор Муниципального общеобразовательного учреждения (Школа) общеобразовательная школа п. Красное знамя
(должность, фамилия, имя, отчество, контролируемого лица, представителя)


(подпись)

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору, старший инспектор ОН ПДН по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам У МЧС России по Тверской области лейтенант внутренней службы Киреев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за организацию внутреннего пожарного надзора)


(подпись)