



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 84,  
тел. (343) 346-10-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО  
624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 6  
телефон (34346) 2-19-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Алапаевск

(место составления)

“ 30 ” января 20 18 г.

(дата составления)

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №12»;

директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №12» Федоровой Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР МО Алапаевское МО г. Алапаевск, Махнёвского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Фомина Е.С. № 7 от 27.12.2017 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
в период «22» января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«29» января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«30» января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

проведена плановая выездная проверка.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня; 9 часов.

(рабочих дней/часов)

Начальник ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Фомин Евгений Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(-их) проверку)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», осуществляющее свою деятельность по адресу: 624603, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Мира, 7. (юридический адрес: 624603, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Мира, 7)

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» Федоровой Ольгой Александровной;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены не все вопросы, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 раздел 18	осн. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 2	01.03.19	
2	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ	осн. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 63	01.03.19	
3	В складе сухих продуктов и коридоре отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03	01.03.19	
4	В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03	01.03.19	
5	Не все помещения подвала оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03	01.03.19	
6	Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.03.19	
7	Выход на кровлю из лестничных клеток не осуществляется через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46; "Н 102-54. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест" (утв. Госстроем СССР 04.11.1954) п. 39; СНиП 21-01-97* п. 8.4	01.03.19	
8	В подвале отсутствует система оповещения людей о пожаре	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 104-03	01.03.19	

9	Второй выход через мойку обеденного зала столовой шириной менее 1,2 м при числе посадочных мест более 50, двери выхода через мойку открываются не по направлению выхода из обеденного зала	Федеральный закон №184-ФЗ, ст. 46, СНиП 21-01-97* п. 6.17, п. 6.16	01.03.19	
10	Неисправен резервный источник питания системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон №184-ФЗ ст. 46; НПБ 88-2001, Федеральный закон №123-ФЗ, ст. 84	01.03.19	
11	Расстояние между извещателями и стеной в помещении столовой более 4, 5 метров.	Федеральный закон №184-ФЗ ст. 46; НПБ 88-2001 п. 12.28, табл. 5	01.03.19	
12	Выходы из подвального помещения общих лестничных клеток не отделены от остальной части лестничной клетки глухими несгораемыми ограждающими конструкциями.	"Н 102-54. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест" (утв. Госстроем СССР 04.11.1954), п. 38, табл. 2	01.03.19	
13	В складском помещении установлена розетка и выключатель.	осн. ППР №390 от 25 апреля 2012 г. п. 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.03.19	
14	Для отделки пола на путях эвакуации используется линолеум неизвестного класса пожарной опасности.	Осн. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 28., табл. 29, ст. 134	01.03.19	
15	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов.	Федеральный закон №184-ФЗ, ст. 46, НПБ 151-00 п. 4.4; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 107;	01.03.19	
16	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч. 19; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 36; СНиП 21-01-97 * п. 6.18.	01.03.19	
17	Давление внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требуемому.	осн. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390" О противопожарном режиме", п. 55: Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.03.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2019 г.

Начальник ОНДиПР МО Алапаевское,  
МО г. Алапаевск, Махневского МО  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области Фомин Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"30" 01 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

О. Федорова

(подпись)

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №12»  
Федорова Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

"30" сентября 2018 г.