



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84.
тел. 8 (343) 346-12-60.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО
624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 6.

телефон (34346) 2-19-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Алапаевск.
(место составления акта)

“ 17 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 61.

По адресу/адресам: 624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 61 от 10 апреля 2019 года начальника ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Фомина Евгения Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” апреля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 17 ” апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 2 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское, муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Федорова О.А.

✓

10.04.2019 г. в 11 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фомин Евгений Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования Алапаевское, муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального образования управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Федорова Ольга Александровна – директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | В складе сухих продуктов и коридоре отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Федорова О.А. |
| 2 | В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. | Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Федорова О.А. |
| 3 | Не все помещения подвала оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, НПБ 110-03 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Федорова О.А. |
| 4 | Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. | Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Федорова О.А. |
| 5 | В подвале отсутствует система оповещения людей о пожаре | Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», директор МАОУ |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

О. Федорова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 61/1/1 от 17.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Федорова Ольга Александровна - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” апреля 20 19 г.

О. Федорова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)