



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 84,
тел. (343) 346-10-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махнёвского МО
624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, 6
телефон (34346) 2-19-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Алапаевск
(место составления)

“ 30 ” января 20 18 г.
(дата составления)

Предписание № 8/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №12»;
директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12» Федоровой Ольге Александровне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР МО Алапаевское МО г. Алапаевск, Махнёвского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Фомина Е.С. № 8 от 27.12.2017 г.
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период «19» января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
«24» января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
«30» января 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
проведена плановая выездная проверка.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня; 9 часов.
(рабочих дней/часов)

Начальник ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Фомин Евгений Сергеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(-их) проверку)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», осуществляющее свою деятельность по адресу: 624603, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Мира, 11. (юридический адрес: 624603, Свердловская область, город Алапаевск, ул. Мира, 7)
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» Федоровой Ольгой Александровной;
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены не все вопросы, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 раздел 18	осн. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 2	01.03.19	
2	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ	осн. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 63	01.03.19	
3	Выход на кровлю из лестничных клеток не осуществляется через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 8.4	01.03.19	
4	Неисправен резервный источник питания системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации	Федеральный закон №184-ФЗ ст. 46; НПБ 88-2001, Федеральный закон №123-ФЗ, ст. 84	01.03.19	
5	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч. 19; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п. 36; СНиП 21-01-97 * п. 6.18.	01.03.19	
6	Стропила и обрешетка здания не обработаны огнезащитными составами	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 136; СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5	01.03.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2019 г.

Начальник ОНДиПР МО Алапаевское,
МО г. Алапаевск, Махневского МО
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области Фомин Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
"30" 01 2018 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:

О. Федорова

(подпись)

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Федорова Ольга Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

"30" января 2018 г.